

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.7 ZE DNE 18.12.2013

ZADAVATEL: Město Kroměříž
Sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města
IČ: 00287351

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekultivace skládky Lutopecny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.7:

DOTAZ Č.1

Dle odst. 17 „Doporučení pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace je uchazeč povinen přiložit k oceněnému výkazu prací technický popis výrobků, které dodává vč. výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality. Můžete prosím, uvést konkrétně o které výrobky se jedná, aby nedošlo k tomu, že uchazeč bude vyloučen proto, že nedoloží požadované dokumenty k výrobku, který zadavatel považuje za hlavní a uchazeč nikoliv?

DOTAZ Č.2:

Dle odst. 17 „Doporučení pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace nesmí být ve výkazu výměr měněno množství, popis a měrná položka, přesto v dodatečných informacích č. 5, dotazu č. 4 požadujete po uchazečích, aby dle vlastního uvážení vyplnili položku č. 12 (dle nového VV pol. č. 13) Přesun hmot. Dle našeho názoru by tato položka, která je nulová, měla být odstraněna, nebo jestliže zadavatel na ní trvá, měl by zadavatel upravit výkaz výměr, tak jak ukládá vyhláška č. 230/2012 Sb.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.7:

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.1:

Uchazeč v nabídce předloží popis výrobků a certifikáty výrobků, které použije při realizaci předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel specifikuje vybrané materiály a výrobky k doložení kvality:

- štěrkopísek na plynovou drenáž a odvodňovací vrstvu
- geotextilii
- betonové žlaby
- poplastované pletivo a komaxitové sloupky
- trubní drenáž flexibilní

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 2:

Zadavatel doplňuje ve Výkazu výměr SO 01 položku č. 13 přesun hmot na množství 948,75 t. Tato položka je výpočtová programem RTS po doplnění měrné hmotnosti položky pořízení zemin pro doplnění tělesa skládky

S pozdravem



Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondů soudržnosti

Pro vědu,
vzduch a přírodu