



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Zadávací řízení (dále jen „ZŘ“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:

název: **Město Kroměříž**
sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
číslo účtu: 8326340247/0100
zastoupený:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
- ve věcech technických: Ing. Soňou Mertovou, vedoucí odboru investic
Ing. Lucií Dusíkovou, projektovou manažerkou
telefon: +420 573 321 151
e-mail: podatelna@mesto-kromeriz.cz
profil zadavatele: <https://ezak.mesto-kromeriz.cz/>

III. PŘEDMĚT VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Kroměříž, tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, spočívající v odpovědi na **dotazy, vznesené účastníky zadávacího řízení ve dnech 22. 2. 2021 a 24. 2. 2021**. Tyto informace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele.

K níže citovaným dotazům účastníků vydává zadavatel následující odpovědi:

1. Dotaz uchazeče:

Dle zadávací dokumentace je požadavek, aby účastník předložil technické listy a doklady prokazující shodu použitého zateplovacího systému se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace zateplovacího systému: označení typu, základní technické parametry. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel doložil u zateplovacího systému ETICS, který hodlá použít pro plnění zakázky, udělení kvalitatívni třídy A dle TP CZB 01-2015 respektive dle TP CZB 05-2007 (vydáním nového osvědčení dle TP CZB 01-2015 se stejným obchodním názvem ztrácí osvědčení vydané podle TP CZB 05-2007 svoji platnost). Udělení doložit vydaným osvědčením. V projektu je navržena tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zatíraná omítka, zrnitost 1,0 na kontaktní zateplovací

system - barva bíla S 0500-N (dle vzorníku NCS) a tmavě šedá dle - S 7000N (dle vzorníku NCS).

Dotaz zní: Požadavkem projektu je dodržení zrnitosti 1,0 mm. Snažili jsme se dohledat výrobce silikonsilikátové omítky, která by splnila požadavek zadavatele na ETICS A zateplovací systém ve spojitosti se zrnitostí 1,0 mm, ale žádný výrobce nemá platné osvědčení na zrnitost 1,0 mm (viz odkaz. <https://www.czb.cz/certifikace/kvalitativni-trida-a/seznam-osvedceni-systemy-etics/>) Žádáme zadavatele o změnu požadavku na zrnitost 1,5 mm, nebo v případě, že bude zadavatel trvat na 1,0 mm zrnitosti, aby uvedl min. tři výrobce, kteří danou specifikaci splňují.

Odpověď zadavatele:

Po prověření situace zadavatel s ohledem na požadavek architekta na zachování omítky se zrnitostí 1,0 mm **ruší požadavek na doložení udělení kvalitativní třídy A dle TP CZB 01-2015 respektive dle TP CZB 05-2007** u zateplovacího systému ETICS, který hodlá použít pro plnění zakázky, tj. odst. IX. 2 zadávací dokumentace (vč. upřesnění dle odpovědi na dotaz č. 3 v rámci Vysvětlení ZD č. 4) v plném rozsahu. Zadavatel trvá na dodržení všech v projektu uvedených technických vlastností systémů ETICS, jedná se tedy pouze o odstranění nesrovnalosti v požadavcích zadávací dokumentace.

2. Dotaz uchazeče:

zadavatel ve Vysvětlení ZDč.4 požaduje doložit splnění požadavků pro skladbu W1.02A.

Uchazeč oslovil předního dodavatele zateplovacích systémů a tento dodavatel nám zaslal následující stanovisko:

V rámci posouzení ETICS dle ETAG 004 se sokl nebere jako součást zateplovacího systému a tudíž na něj (ani na izolanty soklu jako např. požadovaný extrudovaný polystyren) Čech pro zateplování budov nevydává posouzení o splnění požadavků kvalitativní třídy A. Z tohoto důvodu nelze splnit bod 2. ... udělení kvalitativní třídy A del TP CZB 01-2015 respektive dle TP CZB 05-2007 ...

Žádáme zadavatele zrušení tohoto požadavku.

Odpověď zadavatele:

Dotaz je vypořádán v rámci odpovědi na dotaz č. 1 tohoto Vysvětlení.

3. V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi **zadavatel upravuje termín pro podání nabídek:**

Nabídku doručte nejpozději do: **10. 3. 2021** Hodina: **10:00**

V Kroměříži dne 24. 2. 2021

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města