

<b>Investor :</b>	<b>město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž</b>
<b>Akce:</b>	<b>Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži</b>
<b>Profese:</b>	<b>D.1.4c Ústřední vytápění</b>

## Obsah dokumentace:

č.v.	Název výkresu	měř.	A4
D.1.4c-101	Technická zpráva	-	1
D.1.4c-102	Půdorys 1.pp	1:200/50	6
D.1.4c-103	Půdorys 1.np	1:200/50	6

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1. Celkové řešení

Projektová dokumentace řeší ústřední demontáž a zpětnou montáž otopných těles v prostoru suterénu 1.pp a prostoru 1.np v objektu městského úřadu v Kroměříži.

Výstavba bude rozdělena do 2 etap výstavby:

- I. Etapa-práce v 1.np
- II. Etapa-práce v 2.np

## 2. Technický popis

V objektu je dvoutrubkový systém centrálního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Z důvodu kolize některých částí vytápění s navrženými stavebními pracemi. Budou některá otopná tělesa-článeková, litinová demontována a zpětně připojena to topný rozvod v původní pozici. Připojovací armatury budou ponechány stávající.

Rozdělovač a sběrač topné vody v řešeném prostoru bude pouze zabezpečen proti poškození.

Součástí prací bude kompletní vypuštění topného systému s připojenými radiátory, proplach a napuštění upravenou vodou dle požadavků ČSN.

## 3. Bezpečnost práce

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, které jsou součástí dodávky zařízení uvedených v návodech na obsluhu.

Vypracoval: Přibíl Ondřej  
Autorizovaný technik  
Technika prostřední staveb  
tel: +420 776 152 270  
email: ondrej.pribil@centrum.cz

Datum: 01/2021