AeroMaster XP 28

CLINT MHA/K 262
77,2 kW

R410A

14.900 m3/h

HAV. O/Z

G4

14.900 m3/h
7,5 kW

16.000 m3/h

70 kW

16.000 m3/h
11,0 kW

1.1.1

PLYN 75 kW
9,5 m3/h
HOŘÁK 330W

11.900 m3/h

STÁVAJÍCÍ

2.800 m3/h

9.100 m3/h

2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4

2.10.1

5.14.2

1.800 m3/h

207
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
(KAVÁRNA)

5.14.1

4.100 m3/h

800 m3/h

5.14.4

3.10.1

3.14.1
3.14.2

2x

200 m3/h

100 m3/h

3.000 m3/h

8.000 m3/h

750 m3/h

350 m3/h

1.000 m3/h

124
CHODBA
SCHODIŠTĚ

125
SKLAD KULIS

126
JEVIŠTĚ

127
HLEDIŠTĚ

115
ŠATNA

116
BUFET

117
VSTUPNÍ HALA
(FOYER)

3.000 m3/h

11.000 m3/h

5.14.5

4.14.1
4.14.2
4.14.3
4.14.4

5.14.6

5.14.3

400 m3/h

056
ŠATNA ŽEN

062
ŠATNA MUŽŮ

300 m3/h

800 m3/h

2.100 m3/h

12.800 m3/h

LEGENDA:

- VENTILÁTOROVÁ KOMORA
- KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- TLUMIČ HLUKU
- REGULAČNÍ KLAPKA SE SERVEM
- ROTAČNÍ REKUPERÁTOR
- FILTRAČNÍ KOMORA
- OHŘÍVACÍ KOMORA
- CHLADÍCÍ KOMORA
- ČIDLO TEPLOTY
- ČIDLO TLAKU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ ELGER	ING. ROMAN MIKERÁSEK	ING. JIŘÍ KLADNÍČEK

EKONOMY KLIMA, s.r.o.

INVESTOR :	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ	
STAVBA	OPRAVA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KINĚ NADSKLEPÍ MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 488/2, KROMĚŘÍŽ	
OBJEKT	SO 01 – OBJEKT KINA	
PROFESE	03–VZDUCHOTECHNIKA	
OBSAH	SCHÉMA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ	

DATUM	11/2018
FORMÁT	2xA4
ÚČEL	PD PRO PS
ZAK. ČÍSLO	
ARCH. ČÍSLO	
MĚŘ.	–
Č.V.	VZ–104