

STANOVISKO č. 1458/2019

pro územní souhlas a k ohlášení stavby

Žadatel:

ENViprojekt CZECH s.r.o.

Ing. Jiří Sýnek

Na Požáře 144

76001 Zlín

Investor:

Město Kroměříž

Mgr. Karel Holík

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Podzemní a polopodzemní kontejnery Na Sladovně

Místo stavby: Kroměříž 3096/1 (Kroměříž)

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu podzemních a polopodzemních kontejnerů PD3 – Podzemní a polopodzemní kontejnery Na Sladovně v Kroměříži.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 – stanoviště STA3 – Na Sladovně 1 (parc.č. 3290/3), podzemní kontejnery o objemu 1 x 3 m³ + 2 x 5 m³

SO 02 – stanoviště ST31 – Na Sladovně 2 (parc.č. 3096/1), polopodzemní kontejnery o objemu 2 x 3 m³

V místě stavby SO 01 na pozemku parc.č. 3290/3 se nenachází žádné zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

V místě stavby SO 02 na pozemku parc.č. 3096/1 se nachází betonová kanalizační stoka DN 1680/1480, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází i kanalizační přípojka kamenina DN 300. S UMÍSTĚNÍM KONTEJNERŮ V OCHRANNÉM PÁSMU KANALIZACE NESOUHLASÍME. Při navrhování stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizačního potrubí na každou stranu; u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Betonové základy nesmějí být umístěny v ochranném pásmu kanalizace.

Dešťové vody z povrchu kontejnerů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Přepracovanou projektovou dokumentaci k SO 02 požadujeme předložit k odsouhlasení.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací SO 01 dle předložené projektové dokumentace.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: 573 517 227

Datum: 5. 12. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,

výrobně technický náměstek



