

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovovo nábreží 600, 760 01 Zlín

tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

---

Č.j.: KHSZL 33900/2019

V Kroměříži, dne 3. 1. 2020

Spisová značka: KHSZL/33900/2019/2.5/HOK/KM/MAR-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Kristýna Maršálková, tel. 573 504 116, e-mail: kristyna.marsalkova@khszlin.cz

Ing. Jiří Sýnek

Nar. dne: 23. 10. 1955

Výhledy 1738

763 61 Napajedla

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k dokumentaci stavby „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Francouzská, Rumunská, Nitranská“ umístěnou na pozemcích parc. č. 813/3, 813/9, 813/6, 813/27, 813/29, 813/18, 813/19, 813/70, 813/75, 813/72, 813/2, 813/103, 813/141, 813/81, 813/85, 813/97, 813/98 a 831/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení**

---

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 18. 12. 2019 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Kroměříž, IČ: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, zastoupené na základě písemné substituční plné moci ze dne 30. 10. 2019 v zastoupení fyzickou osobou Ing. Jiřím Sýnkem, nar. dne: 23. 10. 1955, trvale bytem Výhledy 1738, 763 61 Napajedla, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Francouzská, Rumunská, Nitranská“ umístěnou na pozemcích parc. č. 813/3, 813/9, 813/6, 813/27, 813/29, 813/18, 813/19, 813/70, 813/75, 813/72, 813/2, 813/103, 813/141, 813/81, 813/85, 813/97, 813/98 a 831/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Francouzská, Rumunská, Nitranská“ umístěnou na pozemcích parc. č. 813/3, 813/9, 813/6, 813/27, 813/29, 813/18, 813/19, 813/70, 813/75, 813/72, 813/2, 813/103, 813/141, 813/81, 813/85, 813/97, 813/98 a 831/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení

a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S dokumentací „**Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Francouzská, Rumunská, Nitranská**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 813/3, 813/9, 813/6, 813/27, 813/29, 813/18, 813/19, 813/70, 813/75, 813/72, 813/2, 813/103, 813/141, 813/81, 813/85, 813/97, 813/98 a 831/1 v k. ú. Kroměříž pro vydání společného povolení

### **s e s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

#### **Odůvodnění:**

Předložená dokumentace řeší umístění polopodzemních kontejnerů ve městě Kroměříž v katastrálním území Kroměříž v lokalitě Francouzská, Rumunská, Nitranská pro zvýšení efektivity svozu, estetiky a čistoty sběrného místa. Dokumentaci vypracoval ENVlprojekt CZECH s.r.o., IČ: 03581853, se sídlem Na Požáře 144, 760 01 Zlín (hlavní projektant: Ing. Jiří Sýnek, ČKAIT: 1301490) v říjnu 2019.

Kontejnery jsou umísťovány do zastavěného území. Stanoviště se, podle územně plánovací dokumentace, nachází na plochách veřejného prostranství. Stavba bude sloužit pro oddělený sběr odpadů kategorie ostatní odpad od obyvatel.

Jedná se o výstavbu 10 stanovišť:

*SO 01 – stanoviště ST 21 – Francouzská 1*  
parc. č. 813/3, 813/9 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 21 m<sup>2</sup>

*SO 02 – stanoviště ST 22 – Francouzská 2*  
parc. č. 813/3, 813/6 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 19,5 m<sup>2</sup>

*SO 03 – stanoviště ST 23 – Francouzská 3*  
parc. č. 813/27, 813/29 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 2 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 15,5 m<sup>2</sup>

*SO 04 – stanoviště ST 24 – Francouzská 4*  
parc. č. 813/18, 813/19v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 1 x 3 m<sup>3</sup> + 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 32,5 m<sup>2</sup>

*SO 05 – stanoviště ST 25 – Rumunská 1*  
parc. č. 813/70, 813/75 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 23,5 m<sup>2</sup>

*SO 06 – stanoviště ST 26 – Rumunská 2*  
parc. č. 813/70, 813/72 v katastrálním území Kroměříž

Kapacita podzemních kontejnerů– 2 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 16,5 m<sup>2</sup>

*SO 07 – stanoviště ST 27 – Rumunská 3*  
parc. č. 813/2, 813/103, 813/141 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 2 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 18,5 m<sup>2</sup>

*SO 08 – stanoviště ST 28 – Rumunská 4*  
parc. č. 813/70, 813/81, 813/85 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 1 x 3 m<sup>3</sup> + 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 32,5 m<sup>2</sup>

*SO 09 – stanoviště ST 29 – Nitranská 1*  
parc. č. 813/97, 813/98 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 1 x 3 m<sup>3</sup> + 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 40 m<sup>2</sup>

*SO 10 – stanoviště ST 30 – Nitranská 2*  
parc. č. 831/1 v katastrálním území Kroměříž  
Kapacita podzemních kontejnerů– 3 x 5 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha 25,5 m<sup>2</sup>

Polopodzemní kontejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové díly jsou žárově pozinkované. Kontejner je válcovitého tvaru, dvouplášťový - vnější část je cca ze 2/3 zabudovaná v zemi, druhou část tvoří vyjímatelné silo z vrchu opatřené uzavíratelným poklopem pro vhoz odpadu.

Nové stanoviště podzemních kontejnerů je umísťováno přibližně do míst stávajících volně stojících plastových kontejnerů, které budou po realizaci stavby odstraněny. Vzdálenost kontejnerů od bytové zástavby bude nejméně cca 4 m.

S ohledem na skutečnost, že kontejnery budou umístěny na stejných místech jako stávající nadzemní kontejnery, se předpokládá, že po instalaci polopodzemních kontejnerů nedojde ke zvýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v předmětných lokalitách.

Uplatněná podmínka se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 12 odst. 9 a příloha č. 3, část B citovaného vládního nařízení).

Ing. Kristýna Maršálková  
odborný rada  
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 2

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK, územní pracoviště Kroměříž - oddělení hluku, EIA a IPPC