

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
STAVEBNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j.	02/334/020263/785/10/2020/Po	Kroměříž, dne 10.11.2020
Oprávněná úřední osoba:	Bc. Pospíšilová Gabriela, kancelář č. 507	
Telefon:	573 321 106	
E-mail:	<u>gabriela.pospisilova@mesto-kromeriz.cz</u>	

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž



MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 10. 12. 2020 a je vykonatelné
v Kroměříži dne 10. 12. 2020
Oprávněná úřední osoba [signature]

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 09.03.2020 podalo

Město Kroměříž, zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Němcem, IČO 00287351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
které zastupuje společnost ENVIprojekt CZECH s.r.o., IČO 03581853, Na Požáře 144, 760 01 Zlín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Francouzská, Rumunská, Nitranská"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 813/1 (ostatní plocha), parc. č. 813/2 (ostatní plocha), parc. č. 813/3 (ostatní plocha), parc. č. 813/6 (ostatní plocha), parc. č. 813/9 (ostatní plocha), parc. č. 813/18 (ostatní plocha), parc. č. 813/19 (ostatní plocha), parc. č. 813/27 (ostatní plocha), parc. č. 813/29 (ostatní plocha), parc. č. 813/70 (ostatní plocha), parc. č. 813/72 (ostatní plocha), parc. č. 813/75 (ostatní plocha), parc. č. 813/81 (ostatní plocha), parc. č. 813/85 (ostatní plocha), parc. č. 813/97 (ostatní plocha), parc. č. 813/98 (ostatní plocha), parc. č. 813/103 (ostatní plocha), parc. č. 813/141 (ostatní plocha) v katastrálním území Kroměříž.

Popis:

Jde o výstavbu 10 nových stavišť polopodzemních kontejnerů pro oddělený sběr odpadů. Jedná se o výrobky plnící funkci stavby umístěné v místech umístění stávajících volně stojících kontejnerů, které budou částečně pod úroveň stávajícího terénu. Staviště budou upravena jako zpevněné plochy ze zámkové dlažby napojené na stávající přilehlé komunikace. Stavba se člení na tyto objekty:

1. SO 01 - stanoviště 21: umístěné na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/9 a 813/3 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,66 x 47 m, umístěné ve vzdálenosti 1,63 m od sousedního pozemku parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 13,13 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/10, ve vzdálenosti 2,22 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/8 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
2. SO 02 - stanoviště 22: umístěné na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/6 a 813/3 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 7,85 x 2,66 m, umístěné ve vzdálenosti 9,47 m od sousedního pozemku parc.č. 813/7, ve vzdálenosti 2,05 m od hranice se sousedním pozemkem st.p.6130, ve vzdálenosti 4,66 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/5, ve vzdálenosti 0,85 m od hranice s pozemkem parc.č. 813/2 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
3. SO 03 - stanoviště 23: umístěné na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/29 a 813/27 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,9 x 5,3 m, umístěné ve vzdálenosti 1,38 m od sousedního pozemku parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 2,6 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/30 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat dva kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe. Součástí stavby bude přeložka veřejného osvětlení v délce 7 m východním směrem o 1 m v pozemku parc.č.813/29 v k.ú. Kroměříž.
4. SO 04 - stanoviště 24: umístěné na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/18 a 813/19 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 5,8 x 5,6 m, umístěné ve vzdálenosti 1,89 m od sousedního pozemku parc.č. 813/3, ve vzdálenosti 3,46 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/16, ve vzdálenosti 25,06 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/73 na severní straně vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ a jeden kontejner Q3 o objemu 3 m³ umístěné ve dvou řadách za sebou.
5. SO 05 - stanoviště 25: umístěné na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/75 a 813/70 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,58 x 10,13 m, umístěné ve vzdálenosti 1,62 m od sousedního pozemku parc.č. 813/74, ve vzdálenosti 1,54 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 1,61 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/76 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
6. SO 06 - stanoviště 26: umístěné na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/72 a 813/70 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,56 x 5,68 m, umístěné ve vzdálenosti 17,98 m od sousedního pozemku parc.č. 813/71, ve vzdálenosti 9,32 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/73, ve vzdálenosti 1,5 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/2 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat dva kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
7. SO 07 - stanoviště 27: umístěné na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/141, 813/103 a 813/2 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 3,64 x 5,3 m, umístěné ve vzdálenosti 6,69 m od sousedního pozemku parc.č. 813/70, ve vzdálenosti 4,9 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/129, ve vzdálenosti 18,72 m od hranice se sousedním pozemkem st.p. 6977 a ve vzdálenosti 3,69 m od hranice s pozemkem parc.č.813/27 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat dva kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
8. SO 08 - stanoviště 28: umístěné na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/81 a 813/85 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 5,8 x 5,77 m, umístěné ve vzdálenosti 0,01 m od sousedního pozemku parc.č. 813/70, ve vzdálenosti 1,7 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 3,58 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/93 a ve vzdálenosti 4,65 m od hranice s pozemkem st.p. 6176 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ a jeden kontejner Q3 o objemu 3 m³ umístěné ve dvou řadách za sebou.
9. SO 09 - stanoviště 29: umístěné na ulici Nitranská na pozemcích parc.č. 813/98 a 813/97 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 6,2 x 5,78 m, umístěné ve vzdálenosti 1,66 m od sousedního pozemku parc.č. 813/138, ve vzdálenosti 5,7 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/1, ve vzdálenosti 2,39 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/99 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ a jeden kontejner Q3 o objemu 3 m³ umístěné ve dvou řadách za sebou.
10. SO 10 - stanoviště 30: umístěné na ulici Nitranská na pozemcích parc.č. 813/1 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 7,8 x 3,25 m, umístěné ve vzdálenosti 7,62 m od sousedního pozemku parc.č. 813/97, ve vzdálenosti 26,33 m od hranice se sousedním pozemkem st.p. 6739, ve vzdálenosti 17,65 m od hranice se sousedním pozemkem st.p. 8063 a ve vzdálenosti 40,35 m od hranice s pozemkem

parc.č. 813/97 na východní straně vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s deseti grafickými přílohami rozhodnutí, které obsahují výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Objekt SO 01 - stanoviště 21 bude umístěn na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/9 a 813/3 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,66 x ,47 m, umístěné ve vzdálenosti 1,63 m od sousedního pozemku parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 13,13 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/10, ve vzdálenosti 2,22 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/8 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
3. Objekt SO 02 - stanoviště 22 bude umístěn na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/6 a 813/3 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 7,85 x 2,66 m, umístěné ve vzdálenosti 9,47 m od sousedního pozemku parc.č. 813/7, ve vzdálenosti 2,05 m od hranice se sousedním pozemkem st.p.6130, ve vzdálenosti 4,66 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/5, ve vzdálenosti 0,85 m od hranice s pozemkem parc.č. 813/2 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
4. Objekt SO 03 - stanoviště 23 bude umístěn na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/29 a 813/27 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,9 x 5,3 m, umístěné ve vzdálenosti 1,38 m od sousedního pozemku parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 2,6 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/30 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat dva kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe. Součástí stavby bude přeložka veřejného osvětlení v délce 7 m východním směrem o l m v pozemku parc.č.813/29 v k.ú. Kroměříž.
5. Objekt SO 04 - stanoviště 24 bude umístěn na ulici Francouzská na pozemcích parc.č. 813/18 a 813/19 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 5,8 x 5,6 m, umístěné ve vzdálenosti 1,89 m od sousedního pozemku parc.č. 813/3, ve vzdálenosti 3,46 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/16, ve vzdálenosti 25,06 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/73 na severní straně vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ a jeden kontejner Q3 o objemu 3 m³ umístěné ve dvou řadách za sebou.
6. Objekt SO 05 - stanoviště 25 bude umístěn na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/75 a 813/70 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,58 x 10,13 m, umístěné ve vzdálenosti 1,62 m od sousedního pozemku parc.č. 813/74, ve vzdálenosti 1,54 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 1,61 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/76 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
7. Objekt SO 06 - stanoviště 26 bude umístěn na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/72 a 813/70 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 2,56 x 5,68 m, umístěné ve vzdálenosti 17,98 m od sousedního pozemku parc.č. 813/71, ve vzdálenosti 9,32 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/73, ve vzdálenosti 1,5 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/2 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat dva kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
8. Objekt SO 07 - stanoviště 27 bude umístěn na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/141, 813/103 a 813/2 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 3,64 x 5,3 m, umístěné ve vzdálenosti 6,69 m od sousedního pozemku parc.č. 813/70, ve vzdálenosti 4,9 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/129, ve vzdálenosti 18,72 m od hranice se sousedním pozemkem st.p. 6977 a ve vzdálenosti 3,69 m od hranice s pozemkem parc.č.813/27 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat dva kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
9. Objekt SO 08 - stanoviště 28 bude umístěn na ulici Rumunská na pozemcích parc.č. 813/81 a 813/85 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 5,8 x 5,77 m, umístěné ve vzdálenosti 0,01 m od sousedního pozemku parc.č. 813/70, ve vzdálenosti 1,7 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/2, ve vzdálenosti 3,58 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/93 a ve vzdálenosti 4,65 m od hranice s pozemkem st.p. 6176 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ a jeden kontejner Q3 o objemu 3 m³ umístěné ve dvou řadách za sebou.

10. Objekt SO 09 - stanoviště 29 bude umístěn na ulici Nitranská na pozemcích parc.č. 813/98 a 813/97 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 6,2 x 5,78 m, umístěné ve vzdálenosti 1,66 m od sousedního pozemku parc.č. 813/138, ve vzdálenosti 5,7 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/1, ve vzdálenosti 2,39 m od hranice se sousedním pozemkem parc.č. 813/99 vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ a jeden kontejner Q3 o objemu 3 m³ umístěné ve dvou řadách za sebou.
11. Objekt SO 10 - stanoviště 30 bude umístěn na ulici Nitranská na pozemcích parc.č. 813/1 v k.ú. Kroměříž, o celkových rozměrech 7,8 x 3,25 m, umístěné ve vzdálenosti 7,62 m od sousedního pozemku parc.č. 813/97, ve vzdálenosti 26,33 m od hranice se sousedním pozemkem st.p. 6739, ve vzdálenosti 17,65 m od hranice se sousedním pozemkem st.p. 8063 a ve vzdálenosti 40,35 m od hranice s pozemkem parc.č. 813/97 na východní straně vše v k.ú. Kroměříž. Stanoviště bude obsahovat tři kontejnery Q5 o objemu 5 m³ umístěné v jedné řadě vedle sebe.
12. Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno zákresem v deseti výkresech situace – Koordinační situační výkres C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8, C.3.9 a C.3.10 v měř. 1:200, které jsou přílohou rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Jiří Sýnek ČKAIT – 1301490; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
8. Při provádění zemních prací budou učiněna taková bezpečnostní opatření, aby byla stavba zabezpečena proti úrazu třetích osob, a to zejména pádem do výkopu. Po ukončení stavby bude dotčená část pozemku uvedena ihned do původního stavu.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
11. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, občanský zákoník a obecně závazná vyhláška Města Kroměříže o regulaci hlučných činností.
12. Při realizaci stavby bude veden stavební deník.
13. Při vlastní realizaci stavby (zhotovení) budou dodrženy technologické postupy při použití jednotlivých materiálů, které uvádějí jednotliví výrobci stavebních materiálů nebo montážní návody stavebních výrobků.
14. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma a práce v těchto ochranných pásmech provádět v součinnosti s jejich správci a vlastníky.
15. Budou dodrženy podmínky obsažené ve Vyjádření E.ON Distribuce a.s. zn.: H18502-26024678 ze dne 13.1.2020 a zn.: L4570-27007352 ze dne 13.1.2020:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnostem a stavbě v ochranném pásmu. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- 1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.*
- 2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.*
- 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).*
- 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
- 5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.*
- 6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.*
- 7. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení.*

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínky, kdy základy stavby ani konstrukce stavby nebudou zasahovat do ochranného pásma podzemního vedení NN i VN, které činí 1 m na obě strany kabelu. Do ochranného pásma může zasáhnout pouze zádlazba a to do hloubky max. 0,4 m.

Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 - kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 - kabelové kanály, podlaží a šachty.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky:

1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2) Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) *Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).*
- 4) *Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
- 5) *Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.*
- 6) *Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.*
- 7) *Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.*
- 8) *Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.*
- 9) *Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:*
- a) *zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky*
 - b) *provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
 - c) *u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
 - d) *u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.*
- 10) *V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.*
- 11) *Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*
- 12) *Výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.*
16. Budou dodrženy podmínky obsažené ve Stanovisku GridServices, s.r.o. zn.: 5002062849 ze dne 29.1.2020:
- V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:**
- STL plynovody a přípojky
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.*
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní- podzemní stavby (objekty), prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.*
- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace- zpevněných ploch.*
- Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu.*
- Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem. Požadujeme dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 60 05.*
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
17. Budou dodrženy podmínky obsažené ve Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 502845/20 ze dne 6.1.2020:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.
18. Budou dodrženy podmínky obsažené ve Stanovisku VaK Kroměříž, a.s. č.89/2020 ze dne 30.1.2020 a č.782/2020 ze dne 29.6.2020:
V zájmových území staveb se nenachází žádné zařízení ve správě společnosti VAK Kroměříž, a.s.
V blízkosti staveb se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V případě jejího možného dotčení je nutné před zahájením zemních prací požádat o její vytyčení. Přiložený situační zákres sítě je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Upozorňujeme, že v blízkosti staveb se nacházejí vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území.
Umístěním kontejnerů nebude zasahováno do odtokových poměrů v oblasti. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány volně do terénu případně budou odtékat do stávající kanalizace. Dešťové vody z povrchu kontejnerů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb.
Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m. Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. **BETONOVÉ ZÁKLADY PRO KONTEJNER NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE.** Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Tento dodatek ke stanoviskům č. 1458/2019, 1464/2019, 80/2020, 85/2020, 86/2020, 87/2020, 89/2020 řeší změnu odvodu srážkových vod z povrchu podzemních a polopodzemních kontejnerů v k.ú. Kroměříž.

V případě, že kontejnery přiléhají k nezpevněné ploše, budou srážkové vody svedeny k zásaku do nezpevněného terénu. Pokud budou kontejnery umístěny ve zpevněné ploše, budou srážkové vody zasakovány v rámci okolní dlažby, zbytek bude odváděn do uličních vpustí.

Ostatní podmínky stanovisek č. 1458/2019, 1464/2019, 80/2020, 85/2020, 86/2020, 87/2020, 89/2020 zůstávají v platnosti.

19. Budou dodrženy podmínky obsažené ve Vyjádření Kroměřížských technických služeb, s.r.o. zn.: 3177/BD/2020 ze dne 16.7.2020 (rev. 10.11.2020):

V prostoru výše uvedené stavby „PK a PPK kontejnery v městě Kroměříži“, stanoviště ST 21 a ST 22, ulice Francouzská, stanoviště ST 25 a ST 26, ulice Rumunská, stanoviště ST 30, ulice Nitranská v k.ú. Kroměříž se nenachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Do prostoru navržené stavby nezasahuje ochranné pásmo kabelové trasy vedení veřejného osvětlení a nedojde ke vstupu do ochranného pásma zařízení VO.

V prostoru výše uvedené stavby „PK a PPK kontejnery v městě Kroměříži“, stanoviště ST 23 a ST 24, ulice Francouzská, stanoviště ST 27 a ST 28, ulice Rumunská, stanoviště ST 29, ulice Nitranská v k.ú. Kroměříž se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma, k souběhu a ke křížení se stávající kabelovou trasou VO. Stávající kabelová trasa je vedena - viz přiložená situace.

Kabel je uložen v hloubce 500 až 800 mm, pod komunikacemi je v hloubce 1,0 až 1,2 m.

U stanoviště ST 23 souhlasíme s přeložkou kabelu VO uloženou v chrániče.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

1) před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytyčení stávající kabelové trasy VO. Vytyčení provede na základě objednávky správce sítě VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO.

2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.

3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.

4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem vykopu přizval ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.

5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.

6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě VO.

7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítě VO, KTS s.r.o. Kroměříž.

8) v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).

9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

20. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Libli s.r.o. ze dne 8.1.2020:

Na základě předložených podkladů vydáváme:

souhlas s Podzemní a polopodzemní kontejnery v městě Kroměříži - Polopodzemní kontejnery Francouzská, Rumunská, Nitranská při dodržení podmínek následujících podmínek:

1. Požadujeme doplnění průběhů našich tras do prováděcí projektové dokumentace

2. Dodržení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Libli s.r.o.

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření, před zahájením stavby je nutno existenci PVSEK opětovně ověřit.

21. Budou dodrženy podmínky obsažené v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j.: KHSZL 33900/2019 ze dne 3.1.2020:

V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

22. Budou dodrženy podmínky obsažené ve Stanovisku Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu č.j.: KRPZ-57299-1/ČJ-2020-150806 ze dne 23.6.2020:

V úsecích podél vnějšího obvodu jednotlivých stanovišť kontejnerů bude vyznačena místní úprava vodorovného dopravního značení V12c zakazující zastavení a stání vozidel pro zajištění bezproblémové nakládky obsahu kontejnerů na vozidla svozu odpadu dle podmínek TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

V prostoru stanovišť ST23 a ST24 Francouzská, ST28 Rumunská u křižovatek přilehlých komunikací budou zajištěny rozhledy dle ČSN 73 6102, případně 73 6110 Změna Z1 čl. 12.7 (v předložené dokumentaci je uvedeno, že rozhledy budou dodrženy, rozhledové trojúhelníky dotčených stanovišť nejsou v jednotlivých situacích vyznačeny).

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících komunikací při provádění prací spojených s instalací kontejnerů (výkopové práce, uložení stavebního materiálu, pohyb mechanizace, apod.), bude užito přechodné úpravy provozu osazením dopravního značení pracovního místa rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením prací.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, občanský zákoník, v platném znění a obecné závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
2. Na stavbě budou drženy všechny předepsané právních předpisy, zejména vyhl.č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
3. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému stavebník předloží stavebnímu úřadu náležitosti dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Souhlas vydá na základě žádosti stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění:

Dne 09.03.2020 podal žadatel společné oznámení záměru. Stavební úřad však usnesením dne 12.3.2020 podle § 96a odst.5 stavebního zákona rozhodl o provedení společného územního a stavebního řízení. Právní mocí tohoto usnesení dne 16.3.2020 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Společné oznámení záměru se podle § 96a odst.5 stavebního zákona považuje za žádost o vydání společného povolení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 12.3.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 31.08.2020.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a vlastníka pozemků, na nichž má být stavební záměr realizován dále pouze osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být rozhodnutím přímo dotčeno, v tomto případě Městu Kroměříži, vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici s předmětným stavebním pozemkem a mohou být stavbou přímo dotčeni. Vlastnická ani jiná práva k ostatním sousedním a dalším, vzdálenějším nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci, které stavební úřad přizval, jsou:

Město Kroměříž zastoupené společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., GasNet, s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Nej.cz s.r.o., CETIN a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Kroměřížské technické služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., InfoTel, spol. s r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Nordic Telecom Regional s.r.o., Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem právním

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, případně s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákon, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

ad. a)

Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území uvedenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., v platném znění, a dále s obecnými technickými požadavky na výstavbu, uvedenými ve vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

ad. b)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude stávající. Umístění jednotlivých stavebních objektů – stanovišť, je řešeno převážně v místech původního umístění odpadových nádob v rámci stávajících pozemků či v jejich těsné blízkosti. Stavební záměr je v souladu s požadavky na způsob a možnost napojení, případně s požadavky jednotlivých ochranných a bezpečnostních pásem.

ad. c)

Na stavbu se nevztahují požadavky zvláštních právních předpisů. Stavba je v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Rozpory řešeny nebyly. Stavba je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

2. Stavební úřad dále ověří zejména zda:

- a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

ad. a)

Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, musí projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, obsahovat tyto části:

- A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C. Situační výkresy
 - D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- Dokladovou část

Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová dokumentace obsahuje části A – D i dokladovou část. Rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Splnění obecných požadavků na výstavbu v této projektové dokumentaci bylo řešeno.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že předložená projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

ad. b)

Příjezd ke stavbě je zajištěn stávajícími zpevněnými plochami a stávajícími veřejnými komunikacemi. Umístění jednotlivých stavebních objektů – stanovišť, je řešeno převážně v místech původního umístění odpadových nádob v rámci stávajících pozemků či v těsné blízkosti.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či projektové dokumentace.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili a dále bylo předloženo:

- Plná moc pro zástupce stavebníka
- Plná moc pro zmocnění pracovníka zástupce stavebníka ze dne 30.10.2019
- Vyjádření E.ON Distribuce a.s. zn.: H18502-26024678 ze dne 13.1.2020 a zn.: L4570-27007352 ze dne 13.1.2020
- Stanovisko GridServices, s.r.o. zn.: 5002062849 ze dne 29.1.2020
- Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 502845/20 ze dne 6.1.2020
- Stanovisko VaK Kroměříž, a.s. č.89/2020 ze dne 30.1.2020 a č.782/2020 ze dne 29.6.2020
- Vyjádření Kroměřížských technických služeb, s.r.o. zn.: 3177/BD/2020 ze dne 26.10.2020
- Vyjádření Libli .s r.o. ze dne 8.1.2020
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kroměříž č.j.: MeUKM/015967/2020/0934/19 ze dne 24.2.2020
- Rozhodnutí MěÚ Kroměříž, odboru životního prostředí č.j.: MeUKM/059773/2020 ze dne 10.8.2020 o povolení kácení dřevin
- Rozhodnutí MěÚ Kroměříž, odboru občansko-právních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství č.j.: MeUKM/049186/2020 ze dne 2.7.2020 o povolení umístění pevné překážky
- Stanovisko Města Kroměříž zastoupeného MěÚ Kroměříž, odborem služeb ze dne 21.1.2020
- Doplnující vyjádření Města Kroměříž zastoupeného MěÚ Kroměříž, odborem služeb ze dne 25.6.2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j.: KHSZL 33900/2019 ze dne 3.1.2020
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu č.j.: KRPZ-57299-1/ČJ-2020-150806 ze dne 23.6.2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly též zahrnuty požadavky správců technické a dopravní infrastruktury dotčených navrženou stavbou z důvodu ochrany této infrastruktury. Požadavky správců technické a dopravní infrastruktury přesahující

rámeč nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, stejně jako podmínky dotčených orgánů, které byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.




Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha:

Grafická příloha – 10x A3

Obdrží:**Účastníci (dodejky):**

ENVlprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře č.p. 144, 760 01 Zlín 1
zastoupení pro: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Kroměřížské technické služby, s.r.o., Kaplanova č.p. 2959/6, 767 01 Kroměříž 1
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Nordic Telecom Regional s.r.o., Dornych č.p. 486/47b, Trnítá, 617 00 Brno 17
Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem právním, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábreží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení státní památkové péče, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1