

**ZADAVATEL:**

**Město Kroměříž**

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

V Kroměříži dne 24. 8. 2021

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (01) k veřejné zakázce „**MODERNIZACE ZDROJE TEPLA – BD NÁMĚSTÍ MÍRU Č. P. 520, KROMĚŘÍŽ**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,

prosím Vás o upřesnění potrubí pro rozvody topné vody v kotelně a k otopným tělesům. V projektové dokumentaci je uvedeno, že potrubí v kotelně bude ocelové závitové nebo hladké a k otopným tělesům bude měděné polotvrdé a ve výkazu výměr je uvedeno potrubí ocelové uhlíkové vně galvanicky pozinkované.


**Odpověď č. 1**

I přesto, že výše uvedený dotaz byl podán po lhůtě, zadavatel ve smyslu zadávacích podmínek (viz kap. 2 zadávací dokumentace – „*V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma soupisu prací.*“) podává toto vysvětlení:

Platí výkresová dokumentace a výkaz výměr (soupis prací). Správně je potrubí uhlíkové vně pozinkované. V příloze přikládáme opravenou technickou zprávu.

Potrubí v kotelně je uvažováno DN15 - DN40 jako ocelové závitové, nad DN40, tedy 57x2,9 a větší jsou uvažované jako hladké.

**Přílohy:**

 01-tz

.....  
za pověřenou osobu