

STANOVISKO č. 124/2021**pro územní rozhodnutí a stavební povolení, k existenci sítí****Žadatel:**

Michal Fianta

Lubná 121

76701 Lubná

Investor:

Město Kroměříž

Jaroslav Pajgr

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Název stavby - akce:**Chodník na ulici Moravská, Kroměříž****Místo stavby:** Ul. Moravská**Katastr:** Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení stávajícího chodníku na ulici Moravská v Kroměříži na parcelách č. 920/3, 920/4, 964/5, 1004/2. Chodník je navržen v travnaté ploše mezi místní komunikací a stávající zástavbou. V rámci stavby není uvažováno se zřízením nových sjezdů. V rámci realizace chodníku dojde k částečné úpravě křižovatky ulice Moravská a Talichova zahrnující vybourání části asfaltové plochy, přídlažby a obrubníků a vybudování nového nájezdového oblouku. Odvodnění chodníku je řešeno do travnatých ploch, kde budou dešťové vody zasakovány.

V místech plánované stavby se nachází vodovodní přívaděč Zachar Lt DN 500, vodovodní řad Lt DN 100 a kanalizační stoka s polyesterovou vložkou DN 1000, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto vodohospodářských zařízení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek k objektům nacházejících se v řešeném území. Příložený situační záznam sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Dále je nutné před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěn městský mobiliář ani jiná stavba či zařízení s betonovými základy. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.



Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - p. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 1. 2. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek

