

odesílatel Bc. Zuzana Vajda  
e-mail zuzana.vajda@mestokm.cz  
datum 04. 02. 2022  
počet stran 1

**Všem soutěžícím**

Název veřejné zakázky: **„Rozšíření parkovacích míst a chodníky, ul. Peřinkova, Kroměříž“**  
Systémové číslo veřejné zakázky: **P22V00000004**  
Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**  
Druh zadávacího řízení: **VZMR**

**Dne 04. 02. 2022 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:**

K položce č. 15 Dodání stěnových zábran žádáme o specifikaci použitého materiálu. Rozměry sloupků, typ výplňového materiálu, jestli se jedná o plný plech, tloušťka. Z přílohy PD 104\_Stěnová zábrana toto není patrné.

15	NAB 55896	Dodání stěnových zábran v.1,0m vč. spojovacího materiálu	m	15,00
----	-----------	--	---	-------

**Odpověď:**

*Provedení plochy*

- *plný hladký plech (HLA), barva šedá, dle stanoviska NPÚ, viz. dokladová část "Stanovisko\_NPU\_priloha\_863790822\_0\_2021-001753.pdf"*

Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu **„Rozšíření parkovacích míst a chodníky, ul. Peřinkova, Kroměříž“** bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 04. 02. 2022.

S pozdravem

*v.r. Pecháček Libor, Ing.*

Ing. Libor Pecháček  
vedoucí odboru investic