



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871 KB Kroměříž, číslo účtu 2002691/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Projektant :
PIKAZ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
Ztracená 2647/16, Kroměříž

Objednatel :
MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Velké náměstí 115/1, Kroměříž

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
1/V/2019

Vyřizuje/ linka
Ing. Petr Vedra

Kroměříž

Věc : Stanovisko VaK Kroměříž, a.s. ke Studii kanalizace Kroměříž m.č. Těšnovice – Úprava odkanalizování východní části obce

Předložená Studie kanalizace Kroměříž m.č. Těšnovice – Úprava odkanalizování východní části obce řeší v podrobnostech odpovídajících tomuto stupni PD nejvhodnější variantu řešení ve zmíněné zájmové oblasti. Technické řešení je navrženo s gravitačním odtokem odpadních vod a podchycuje dosud známé kanalizační výusti z jednotné kanalizace ve vlastnictví a provozování obce a umožňuje i napojení přilehlých rozvojových lokalit.

S navrženým řešením souhlasíme za těchto podmínek:

1/ V dalším stupni PD bude potvrzen předpoklad využití stávající obecní jednotné kanalizace po stránce technického stavu, kapacity i výškových poměrů.

2/ Při budování nových kanalizačních stok dojde k přepojení přípojek stávajících kanalizačních přípojek okolních nemovitostí tak, aby v maximální možné míře byly napojeny pouze splaškové OV. Dešťové vody z intravilánu i extravilánu obce budou řešeny prioritně zasakováním a nebo odvedením do zatrubněných i otevřených vodotečí a nebudou odváděny tak odváděny navrženými kanalizačními stokami.

3/ Při navrženém souběhu kanalizačních stok se zatrubněnými vodotečemi nesmí dojít k převádění povrchových vod do kanalizačních stok (zákaz posilování kapacity zatrubnění přes navržené kanalizační stoky) ani nátoky balastních vod.

4/ Navržené materiálové provedení jednotné kanalizace navržené z PP a nebo kompaktního PVC odpovídající kruhové tuhosti (SN 8 a vyšší) a s požadavkem na zvýšenou těsnost spojů i přípojek je v souladu s platnými Standardy VaK Kroměříž, a.s

5/ Stávající jednotnou kanalizaci ve vlastnictví obce požadujeme řešit jejím lokálním dotěsněním bezvýkopově sanačními rukávci a provést opravy šachet a jejich doplněním tak, aby kanalizace byla řádně čistitelná tlakovými vozy.