

STANOVISKO č. 730/2021

pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Žadatel:

Město Kroměříž

Ing. Martin Janoušek

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

Investor:

je totožný

Název stavby - akce:

Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany

Místo stavby: Vážany

Katastr: Vážany u Kroměříže

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu Kroměříž, Lesní č.p. 299. Stavební úpravy budou prováděny v rámci rozšíření požárních únikových cest včetně provedení dvou nových venkovních únikových schodišť, nového krytého vstupu do objektu a přeložek stávajících areálových rozvodů vody, kanalizace a vedení NN, které jsou v kolizi s nově navrženými venkovními únikovými schodišti.

Stavba bude realizována na p.č. 681/68, 681/5 k.ú. Vážany u Kroměříže.

Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu zůstávají stávající.

V místech stavby se nenachází žádné zařízení ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Objekt č.p. 299 je napojen stávajícími přípojkami na vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční.

Vypouštěné odpadní vody z objektu musí splňovat limitní hodnoty schváleného kanalizačního řádu města Kroměříž.

Dešťové vody z nových zastřešených vstupů požadujeme řešit v souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb. (retence, však). Dešťové vody nesmějí být zaústěny do kanalizační sítě města, která je ukončena ČOV.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková

Telefon: +420 573 517 228

Datum: 8. 6. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

Vážany u Kroměříže, p.č. 681/5, 681/68

