

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
201	HALA
202	SCHODIŠTĚ
203	OSOBOLŮŽKOVÝ VÝTAH
204	OSOBOLŮŽKOVÝ VÝTAH
205	KLUBOVNA
206	KANCELÁŘ
207	KANCELÁŘ
208	ZÁDVEŘÍ
209	WC – INVALIDÉ
210	WC – PERSONÁL, PŘEDSÍŇ
211	WC – PERSONÁL
212	WC – PERSONÁL
213	WC – MUŽI, PŘEDSÍŇ
214	WC – MUŽI
215	WC – MUŽI, PISOÁR
216	WC – ŽENY, PŘEDSÍŇ
217	WC – ŽENY
218	WC – ŽENY
219	CHODBA
220	KLUBOVNA
221	SKLAD ŠPIN.PRÁDLA
222	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
223	ČEKÁRNA UBYT.ODDĚLENÍ
224	KLUBOVNA
225	PRÁDELNA
226	ÚKLIDOVÁ KOMORA
227	ČEKÁRNA UBYT.ODDĚLENÍ
228	MÍSTNOST PERSONÁLU
229	CHODBA
230	NÁKLADNÍ VÝTAH VÝTAH
231	CHODBA
232	REAHABILITACE – CHODBA
233	REAHABILITACE – TĚLOCVIČNA
234	REAHABILITACE – VODOLÉČBA
235	REAHABILITACE – ELEKTROLÉČBA
236	REAHABILITACE – ŠATNA MUŽI
237	REAHABILITACE – ŠATNA ŽENY
238	REAHABILITACE – SKLAD
239	REAHABILITACE – WC MUŽI
240	REAHABILITACE – WC ŽENY
241	REAHABILITACE – ÚKLID
242	MÍSTNOST PERSONÁLU
243	CHODBA
244	NÁKLADNÍ VÝTAH VÝTAH
245	STROJOVNA VÝTAHU
246	SKLAD
247	SKLAD OSOBNÍCH VĚCÍ
248	KOTELNA
249	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ – LOŽNICE
250	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ – LOŽNICE
251	LODŽIE
	PLOCHA CELKEM

POZNÁMKY:

- V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBYLO PROVEDENO KÓTOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ EPS. JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V ČSN 73 0875 A ČSN 342710.
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2 AŽ 1,5 M NAD PODLAHOU U VÝCHODU Z ÚNIKOVÉ CESTY, V ZORNÉM POLI UNIKAJÍCÍCH OSOB A TO NEJDÁLE 3 M OD UVEDENÝCH VÝCHODŮ.
- PŘÍDRŽNÉ A OVLÁDACÍ KONZOLE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

ROZVODY

ROZVODY PRO EPS BUDOU VEDENY V SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH.

VOLNĚ VEDENÉ KABELOVÉ TRASY PRO OVLÁDÁNÍ MUSÍ SPLŇOVAT FUNKČNÍ INTEGRITU A KABELY TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ 15-R VE SMYSLU ČSN 73 0895, PŘIČEMŽ KABEL MUSÍ BÝT TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B2CA-S-D0 VE SMYSLU ČSN EN 13501-6

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

PŘÍPOJNÝ BOD 230V

PŘÍVOD ZEMNĚNÍ

LEGENDA ZNAČEK EPS - NOVÁ INSTALACE

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
MODUL VSTUP/VÝSTUP
RELEOVÝ MODUL
POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ + BATERIE
PROPOJOVACÍ KRABICE
VÝSTUP NÁVAZNÝCH PBZ
TRASA SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI - OVLÁDÁNÍ
TRASA HLÁSIČOVÉ LINKY
PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

- STÁVAJÍCÍ INSTALACE EPS

ÚSTŘEDNA EPS
HLÁSIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ



VYPRACOVAL:	Eva Lobpreisová	FAKO spol. s r.o. Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Sociální služby města Kroměříže, p.o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž	Sociální služby města Kroměříže	
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5		
ČÁST PD:	D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT:	6xA4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM:	02/2022
		STUPEŇ PD:	DUR+DSP, DPS
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 2.NP	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1–3