

Dotazy k zakázce ze dne 25. 2. 2014

Název zakázky	Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž
Číslo zakázky	VZ/2014/3/01/ORM
Forma zadání	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Kroměříž

Dotaz č. 1: Instalace tlačítka general STOP pro odpojení od sítě 3x400V/50Hz přívodu

Odpověď: Instalaci tlačítka PBŘS nepožaduje. Objekt je stávající, nejedná se o jeho celkovou rekonstrukci. Pro zásah a nástup hasičů platí stávající směrnice.

Dotaz č. 2: Kdo řeší žádost o navýšení rezervovaného příkonu v místě instalace?

Odpověď: Investor podá žádost na E.ON .

Dotaz č. 3: Je možné řešit otevírání vstupu do budov jinou technologií dveří?

Odpověď: Řešený projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU (ERDF), IOP. Jakékoliv změny v projektu jsou v rozporu s projektovou dokumentací ze žádosti o dotaci. Případné změny v projektu by znamenaly neuznání nákladů na tyto změny a vystavení se riziku krácení dotace. Z tohoto důvodu je nutné postupovat v souladu se zpracovanou Dokumentací pro provádění stavby (viz příloha č. 7 Výzvy k podání nabídky).

Dotaz č. 4: Instalace nuceného větrání místnosti pro UPS (vývoj ztrátového tepla soustavou : 1,2kW), zajištění provozní teplota okolí na 15 – 25st C (větrání je nutné pro zajištění bezpečnosti místa a životnosti baterií)

Odpověď: Pro zajištění životnosti baterií je nutné udržet teplotu v uvedeném rozmezí. Jedná se o velký prostor, který zajistí přirozené zmaření přebytečného tepla. Prostor je větrán pouze přirozeně oknem.

Dotaz č. 5: Termín zahájení plnění 1. 4. 2014 je platný?

Odpověď: Jedná se o předpokládaný termín zahájení doby plnění. Dle návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 9 Výzvy k podání nabídky) se zhotovitel zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 110 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.