

## STANOVISKO č. 460/2022

pro územní rozhodnutí a stavební povolení

*Žadatel:*

Dušan Fiala  
Lidická 1869/28  
602 00 Brno

*Investor:*

Město Kroměříž  
Město Kroměříž  
Velké náměstí 115/1  
767 01 Kroměříž

*Název stavby - akce:*

**Lesopark Barbořina v Kroměříži**

*Místo stavby:* Kroměříž 4628 (Kroměříž)

*Katastr:* Kroměříž

Předložená dokumentace řeší umístění třech prvků v lesoparku Barbořina v Kroměříži. Jedná se o terénní úpravu s přístřeškem, dřevěný posed a přístřešek s možností rozdělení ohně. Stavba bude prováděna na pozemcích p.č. 4630, 4628, 2812/2 k.ú. Kroměříž.

V zájmové lokalitě se nachází zařízení ve vlastnictví společnosti VaK Kroměříž, a.s. Jedná se o výtlačné ocelové vodovodní potrubí DN500 vedené z úpravny vody na vodojem Barbořina a vodovodní přívaděče ocel DN500, které přivádí pitnou vodu do měst Kroměříž a Hulín.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu.

Při realizaci stavby (umísťování prvků) požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným terénem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu vodovodu nelze vysazovat stromy ani umísťovat stavby.

Nad vodovodem nesmí být prováděna skládka materiálu a zeminy a nesmí být prováděna výšková úprava terénu.

V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předloženého projektu a s prováděním zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu při splnění výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty**

vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

---

**Vyřizuje:** Zdeňka Bucňáková  
**Telefon:** +420 573 517 228  
**Datum:** 19. 4. 2022

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64 -37-  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

**Ing. Petr Vedra**  
**Výrobně technický náměstek**

Kroměříž, p.č. 4628, 4630, 2812/2

