



VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040	
Ing. Jiří Maršálek 	Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Pavel Horák		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			FORMÁT:	3xA4
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž			DATUM:	08/2022
ČÁST: Elektroinstalace STAVBA: ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE			ÚČEL:	DPS
			ČÁST:	D.1.4.a
OBSAH: ROZVADĚČ RE			MĚŘÍTKO:	—
			KOPIE Č.:	
			Č. VÝKRESU:	08

ROZVADĚČ RE



ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ: ER222/NKP7P (E.ON)
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3NPE ~ 50Hz; 400V / TN-C
STUPEŇ KRYTÍ: IP44/IP20
MĚŘENÍ: 2x DVOUTARIFNÍ, TŘÍFAZOVÉ
ROZMĚRY: (šířka x výška x hloubka) 630 x 1830 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
Přívod, Vývody: Spodem

SOUSTAVA NAPĚTÍ:
3+NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- OCHRANA V NORMÁLNÍM PROVOZU
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZABRAŇANÍ NEBO KRYTÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ -AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

RE - část pro útulek pro kočky

ER 222 / 1/2

