

ŘEZ KOTCEM



SKLADBA S8:

JEMNÝ ŠTUK	5 mm
VC OMÍTKA JÁDROVÁ	15 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
BEDNÍCÍ TVÁRNICE	150 mm
+ VÝZTUŽ A ZÁLIVKA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
VC OMÍTKA JÁDROVÁ	15 mm
CEMENTOVÉ LEPIDLO	5 mm
KERAMICKÝ OBKLAD	10 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO: CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VC MALTU
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA: CEMENTOVÝ POTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- ZEMINA – PRACHOVITÝ JÍL AŽ JEMNOZRNNĚ PÍSČITÝ JÍL
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS – PŘEDPOKLAD, NUTNO OVĚŘIT
- NOVÉ ZDIVO: BEDNÍCÍ TVÁRNICE TL. 100/150 mm, PRUTOVÁ VÝZTUŽ ø10 mm B500B (4,96 kg/m²), BETONOVÁ ZÁLIVKA C20/25 XC1
- NOVÁ PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 150 mm, BETON C20/25 XC1 + KARI SÍŤ 8/150/150 B500B DOLNÍ KRYTÍ 50 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm C16/20
- FASÁDA: EPS 70F TL. 160 mm, LEPENO LEPIDLEM + PROKOTVENO ŠROUBOVACÍMI HMOŽDINAMI SE ZÁTKOU 6 ks/m²
  PODLAHA: EPS 150S TL. 120 mm
- XPS TL. 160 mm, LEPENO LEPIDLEM + PROKOTVENO ŠROUBOVACÍMI HMOŽDINKAMI SE ZÁTKOU 6 ks/m²
- MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 260 mm
- HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ TL. 4 mm

SKLADBA P1 STÁVAJÍCÍ:

CEMENTOVÝ POTĚR	140 mm
ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA	150 mm
ZEMINA	

SKLADBA P1 NOVÁ:

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ + LEPIDLO	15 mm
HI STĚRKA	2x2 mm
BETONOVÁ MAZANINA	50 mm
+ ELEKTRICKÉ TOPNÉ KABELY	
AL FÓLIE	75 µm
EPS 150 S	2x60 mm
ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS (AL)	4 mm
ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS	4 mm
PODKLADNÍ ŽB DESKA	150 mm
ZEMINA	

SKLADBA ST1:

TR 50/250	0,6 mm
LATĚ 40/60	40 mm
KONTRALATĚ 40/60	60 mm
DIFUZNÍ FÓLIE	0,35 mm
KROKEV 150/160 + MĚKKÁ MIN. VATA	160 mm
MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA	100 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE	
SDK ROŠT	50 mm
SDK DESKA	12,5 mm

POZN.: POŠKOZENÉ OMÍTKY SE LOKÁLNĚ OTLUČOU, POVRCH SE ZAPRAVÍ STĚRKOVACÍ HMOTOU

SKLADBA ST2:

TR 50/250	0,6 mm
LATĚ 40/60	40 mm
KONTRALATĚ 40/60	60 mm
DIFUZNÍ FÓLIE	35 mm
KROKEV 150/160	160 mm
MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA	100 mm
KLEŠTINA 160/60 + MĚKKÁ MINERÁLNÍ VATA	160 mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE	
SDK ROŠT	50 mm
SDK DESKA	12,5 mm

SKLADBA S1:

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	20 mm
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ	300 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	30 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA	10 mm
EPS 70F	160 mm
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA	
+ ARMOVACÍ TKANINA	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	3 mm

SKLADBA S2:

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	20 mm
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ	450 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	30 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA	10 mm
XPS/EPS 70F	160 mm
LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA	
+ ARMOVACÍ TKANINA	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	3 mm

0,000 = 190,920 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	Ing. Kateřina Foltýnová Projekce pozemních staveb IČ: 086 46 040
Ing. Kateřina Foltýnová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček	

INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž		FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY: p. č. st. 2774, p. č. 1468/265, p. č. st. 6969, k. ú. Kroměříž		DATUM:	08/2022
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení STAVBA: **ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE**		ÚČEL:	DPS
		ČÁST:	D.1.1.b
		MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH: ŘEZ A–A – NOVÉ KONSTRUKCE		KOPIE Č.:	
		Č. VÝKRESU:	D.1.1.b.9