

Váš dopis zn. neuvedeno
Ze dne 22. listopadu 2021
Naše zn. 1574/2022-SŽ-ORŮ OVA-OPS
Č. spisu 887/2022/OPD
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Vladimír John
Tel./Mobil 9727 40414
E-mail johnv@spravazeleznice.cz

Městský úřad Kroměříž
Ing. Simona Prečanová
Velké náměstí 115
767 01 KROMĚŘÍŽ

simona.precanova@mestokm.cz

Datum 18. ledna 2022

Na základě předložené žádosti vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen „ORŮ Ostrava“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko k záměru

pro stavbu:

Název stavby: **Stezky pro pěší i cyklisty a možnost parkování v lokalitě Hrubý rybník – Bágrák v Kroměříži**

Místo stavby: **k. ú. Kroměříž**
Trať/žkm: **č. 305 Kroměříž – Zborovice /dle KJŘ/;
křížení v km cca 1,570 -1,595 a oboustranně v km cca 1,565 - 2,100**

TUDÚ: **212202 Kroměříž – NAVOS, vl. Kotojedy**

Stavebník: **město Kroměříž**
Žadatel : **žadatel je stavebníkem**

Podle žádosti se jedná o záměr vybudování stezky pro pěší a cyklisty částečně v ochranném pásmu dráhy včetně křížení s tratí v oblasti stávajícího přejezdu P 7308 a o možnost parkování v lokalitě mimo ochranné pásmo dráhy.

Správa železnic se záměrem pro stavbu situovanou na pozemku dráhy a v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že další stupně dokumentace budou vycházet z níže uvedeného :

1. **ČD-Telematika a.s. (ČD-T)**
/Lucie Svojanovská, T: 972 625 006, M: 601 348 598, E: Lucie.Svojanovska@cdt.cz/
V zájmovém prostoru se nenachází inženýrské sítě ani zařízení v naší správě. 1.12.2021
2. **Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)**
/Ing. Tomáš Vašíček, M: 606 720 423, E: VasicekT@spravazeleznice.cz/
 - V zájmové oblasti se nachází kabelové trasy nn pro venkovní osvětlení pro zast. Kroměříž – Oskol a napájení PZS. Informativní zakresl. sítí SŽ-SEE v příloze. Před zahájením zemních prací v jejich ochranném pásmu nutno požádat o vytýčení. V dalších stupních PD preferujeme, aby /pokud to tedy bude možné/ nebylo nutné překládat stožár SŽ – OS1, který osvětluje přístupovou cestu na nástupiště. Přikládáme vyjádření č.j. SEE 1344/2021 ze dne 15.12.2021.

3. **Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)**

/Ing. Janka Hojgrová, M: 725 344 876, E: Hojgrova@spravazeleznic.cz/

- Pro změnu dopravní situace na přejezdu je nutné nové Rozhodnutí drážního úřadu o způsobu zabezpečení přejezdu. Na základě tohoto rozhodnutí by se při doplnění zabezpečení přejezdu jednalo o rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení. Musí být vypracován projekt zabezpečovacího zařízení, který bude řešit i potřebu doplnění a prodloužení kabelizace, doplnění technologie a úpravy venkovních prvků. 8.12.2021

4. **Správa tratí Olomouc (ST Olomouc)**

/Ing. Radek Holíš, M: 725 344 876, E: Holis@spravazeleznic.cz/

- Dle předložené dokumentace pro účel záměru stavby se jedná o realizaci stezky pro pěší a cyklisty v k.ú. 674834 Kroměříž v ochranném pásmu trati Kroměříž-Zborovice v km cca 1,570-1,595 po obou stranách trati.
- Stavbou je dotčen pozemek ve vlastnictví Správy železnic, s.o., p.č.3296/1 v k.ú. 674834 Kroměříž, kde stezka kříží trať v blízkosti železničního přejezdu P7308 (km 1,585-světelné PZZ se závorami na komunikaci místní).
- Požadujeme vyřešit kolizi přístupového chodníku k objektu železniční zastávky Oskol s trasou plánované komunikace. Doporučujeme nový železniční přechod (jako nová část stávajícího přejezdu) řešit jako celopryžový.
- Posouzení a konkrétní stanovisko ke způsobu zabezpečení přejezdu P7308 vydá Drážní úřad. 17.12.2021

5. **Správa pozemních staveb (SPS)**

/Ing. Libor Ondráček, M: 724 248 756, E: OndracekL@spravazeleznic.cz/

- ST Zlín by si měla pohlídat přístup na zastávku, musí být zachován náš chodník, nemůže se z něho stát cyklostezka. 2.12.2021

6. **Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)**

/Dipl. technik Jiří Sládek, T: 972 322 566, M: 725 122 904, E: SladekJ@spravazeleznic.cz/

- Při stavbě nedojde k dotčení našich kabelových sítí. Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání. 1.12.2021.

7. **Oddělení přípravy staveb (OPS) – investiční oddělení**

/Ing. Bohumil Šponar, M: 725 856 980, E: Sponar@spravazeleznic.cz/

- S doplněním chodníku vedle žel. přejezdu obecně problém není. Dle mého názoru doporučuji sdělit městu tento postup:
 - a) město osloví odborného projektanta (který má s řešením této záležitosti zkušenosti). Ten zpracuje studii, jako podklad pro žádost na Drážní úřad ohledně změny způsobu zabezpečení.
 - b) DÚ svolá jednání za účasti správce komunikace, Policie, SŽ a dalších a rozhodne o změně způsobu zabezpečení. Následně může být celá záležitost řešena. 1.12.2021

8. **Ostatní**

- Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude po Správě železnic ani ČD, a.s. požadovat realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.
- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Stavba bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) v platném znění. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

Toto vyjádření se týká předmětné stavby pouze v rozsahu „záměru“ s platností **2 roky** od data vydání tohoto vyjádření. **V žádném případě toto vyjádření nelze použít pro účely územního nebo stavebního řízení.**

Ing. Jiří Macho

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 - Vyjádření SEE, OŘ Ostrava, č. j. SEE 1344/2021 ze dne 15. 12. 2021

Příloha 2 - Informační zákres kabelů ve správě SEE, OŘ Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2353354

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3327c132-37eb-41b0-b81f-8a8e2e7b9d87

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimír JOHN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.01.2022 07:47:00



16f533c3-fd5e-45d1-8b6d-849978108582