

odesílatel Bc. Zuzana Vajda
e-mail zuzana.vajda@mestokm.cz
datum 01. 12. 2022
počet stran 2

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: **„Stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnícké zahrady - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“**

Systémové číslo veřejné zakázky: **P22V00000053**

Předmět veřejné zakázky: **Služby**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 29. 11. 2022 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

Dobrý den.

Zasílám Vám dotazy ohledně veřejné zakázky: Stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnícké zahrady

- 1) Povodí Moravy si podmiňuje použití studie PPO (navýšení stávajících hrází) - kde je možné tento dokument získat?
- 2) stezka je trasována u přemostění splaškové kanalizace přes Moravu, je toto předjednané s vlastníkem, že tady je trasa možná?
- 3) příjezd do zahrádkářské kolonie ze strany Moravy bude řešen jakým způsobem (účelová komunikace místo cyklostezky)?
- 4) z jakého materiálu by měla být realizována lávka přes Kotojedku?
- 5) je přesně dané místo kde by měla být lávka umístěná (vtok Kotojedky do Moravy)?
- 6) na trase dojde k vynětí ze ZPF, ale bude nutné i vynětí z lesního pozemku?
- 7) 90 dní na projektové práce vč. geodetického zaměření a projednání všech hlavních dotčených orgánů mi přijde opravdu málo. Optimální časová lhůta je 6 - 8 měsíců. Je možné časovou lhůtu změnit?

Odpověď:

Dobrý den,

- 1) *Dokument k návrhu protipovodňových opatření ve formě studie poskytujeme k dispozici v příloze.*

2) *Trasování a situační řešení u přemostění splaškové kanalizace přes řeku Moravu bude předmětem řešení v rámci zpracování projektové dokumentace. Předpokládáme, že to bude řešeno výškovým umístěním cyklotrasy v kombinaci se stavební úpravou tak, aby byly dodrženy všechny potřebné parametry. S vlastníkem kanalizace toto projednáno nebylo.*

3) *Na cyklostezku bude umožněn vjezd pouze pro vozidla správce toku - Povodí Moravy s.p. Ostatní vlastníci dotčených parcel by měli mít zajištěn vjezd z účelové komunikace, která lemuje jejich pozemky.*

4) *Lávka by měla být navržena dle nejlepšího poměru cena/výkon tak, aby splnila všechny normové požadavky. Preferujeme dřevěnou lávku s betonovými nosníky/pilíři, aby zapadla do kontextu přírody.*

5) *Umístění lávky bude upřesněno investorem až při konkrétním jednání s vybraným uchazečem při průzkumu dané lokality.*

6) *Vynětí z lesního pozemku nepředpokládáme, plánovaná trasa cyklostezky není uvažována na lesních pozemcích.*

7) *Lhůtu na projektové práce prodlužujeme na 5 měsíců (150 kalendářních dnů). Změna se promítne do čl. 3 odst. 3.3. výzvy k podání nabídek a současně do čl. 3 odst. 3.1. návrhu obchodních podmínek.*

Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu „**Stežka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnícké zahrady - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru**“ bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 01. 12. 2022. Zadavatel upozorňuje, že součástí tohoto vysvětlení je aktualizované znění návrhu obchodních podmínek, a to ve čl. 3 odst. 3.1.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje na **14. 12. 2022 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Libor Pecháček
vedoucí odboru investic