

odesílatel Bc. Mária Kováčiková
e-mail maria.kovacikova@mesto-kromeriz.cz
datum 05. 04. 2023
počet stran 1
přílohy: 1 – Doplnění ZD.zip

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM

Název veřejné zakázky: „OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY, KROMĚŘÍŽ“
Systémové číslo veřejné zakázky: P23V00000021
Předmět veřejné zakázky: STAVEBNÍ PRÁCE
Druh zadávacího řízení: VZMR

Dne 03. 04. 2023 obdržel zadavatel dotaz v této nezměněné podobě:

Dobrý den,

obracíme se na Vás s dotazy k výše uvedené zakázce:

- v každém rozpočtu pro danou stupačku – stavebně konstrukční část (A01 1.1 - A13 1.1) v oddíle 790 vnitřní vybavení je položka č.53 Koupelnový regál – prosíme o bližší specifikaci (rozměr, materiál, typ regálu apod.)
- v každém rozpočtu pro danou stupačku je uvedeno ve stavebně konstrukční část (A01 1.1 - A13 1.1) v oddíle 721 vnitřní kanalizace je položka č.33 Vpusť podlahová s nerez mřížkou dl.1100 mm 2ks a zároveň v každém rozpočtu pro danou stupačku A (01-13) 1.4a ZTI, ÚT je v oddíle 725 zařizovací předměty položka č. 42 Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou – dotaz: zda nejsou tyto položky uvedeny omylem dvakrát? A jaký rozměr žlabu platí?
- v každém rozpočtu pro danou stupačku A (01-13) 1.4c VZT jsou uvedeny položky, které obsahují materiál pouze na 1 patro – dle PD se má dělat vzduchotechnika ve dvou patrech – prosíme o doplnění Prosíme o vysvětlení a doplnění

Odpověď:

1. **Specifikace koupelnové regálu** – zadavatel vyhovuje požadavku, bližší specifikace je uvedena v dokumentu: *Dodatečné informace k ZD pro VZ Oprava koupelen v domově pro seniory U Moravy, Kroměříž.pdf*
2. **Vpusť podlahová s nerez mřížkou** – zadavatel vyhovuje požadavku, položka byla nesprávně požadována k nacenění ve stavební části (A01 1.1 – A13 1.1) v oddíle 721 položka č. 33. V tomto oddíle nebude položka naceňována a v opraveném výkazu výměr je nově uveden počet ks 0. Položka bude naceněna v části 1.4a ZTI, ÚT v oddíle 725 zařizovací předměty položka č. 42.
3. **Vzduchotechnika** – zadavatel vyhovuje požadavku, v každém rozpočtu pro danou stupačku jsou uvedeny položky, které obsahují materiál pouze pro 1 patro. Vzduchotechnika se bude provádět na každé stupačce ve dvou patrech. V části 1.4c VZT, oddíle V1 je upraveno množství u každé položky na dvojnásobnou hodnotu. V oddíle V2 nutno zohlednit montáž v příslušných souborech.

*Na základě žádosti o vysvětlení upravuje zadavatel zadávací dokumentaci a doplňuje jí o **nový výkaz výměr** a dokument od projektanta s **dodatečnými informacemi k PD** s názvem: „Dodatečné informace k ZD pro VZ: Oprava koupelen v domově pro seniory U Moravy, Kroměříž“*

Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 17. 4. 2023 do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Libor Pecháček
vedoucí odboru investic