

Identifikační údaje zadavatele:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný - starosta města

V Kroměříži dne 05. 05. 2023

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (02) k veřejné zakázce „**PARKOVÁNÍ NA ULICI ZBOROVSKÁ, KROMĚŘÍŽ**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ("zákon").

Dotaz č. 2

V rámci dodatečných informací máme dotaz na svítidla. V TZ je uvedeno následující:

Nové osvětlení bude přizpůsobeno stávajícím a nově upravovaným komunikacím. Nové řešení předpokládá použití svítidel nové generace, tj, svítidel osazených úspornými svítidly se zdroji s LED diodami.

Budou demontována stávající svítidla včetně stožárů (4ks). Osvětlení komunikace a parkoviště bude provedeno svítidly LED 17W na nových bezpaticových sloupech výšky 6,0 m s výložníkem 1 m (4ks). Celkový instalovaný výkon nového osvětlení $P_i = 100W$.

Napájení nových svítidel bude provedeno ze stávajícího rozvodu VO naspojkováním na kabel VO z ulice Skopalíkova.

S jakým typem svítidel se tedy počítá na nově upravovaných komunikacích? Má obec Kroměříž vybraného výrobce svítidel, který musí být dodržen? Jaká je požadovaná svítivost a teplota svítidel (ideální by bylo zaslat výpočet osvětlení)? Dále ve výkazu-výměr je uvedena demontáž pouze jednoho kusu osvětlovacího stožáru, ale dle technické zprávy se počítá se 4 ks. Platí tedy to, co je uvedeno ve výkazu-výměr nebo 4ks z technické zprávy? Prosíme o vysvětlení či doplnění, případně úpravu VV pro srovnatelné nacenění všemi dodavateli.

Odpověď č. 2

Osvětlení nacenit dle VV.

Demontáž 1ks, položka č. 10

Stožár v.6,5m, 4ks, položka č. 14

Svítlidlo LED 17W. 4ks, položka č. 16

Na základě obdrženého dotazu zadavatel upřesňuje technické parametry svítidel v souladu s kompatibilitou svítidel pro město Kroměříž z důvodu postupné výměny veřejného osvětlení správcem VO.

Technická data svítidla:

Teplota okolí (°C) – 45

Světelný tok LED modulů (lm) – 4 130

Světelný tok svítidla (lm) – 3 550

Spotřeba svítidla (W) – 26

Účinnost svítidla (lm/W) – 137

Hmotnost netto (kg) – 5

Dále požadujeme svítidla továrně nastavit funkcí ASTRO DIM, tj. noční útlum výkonu od 22,00 do 04,00 na 60% výkonu.

Dotaz č. 2

Na opěrné zídce lemující část parkovací plochy je navrženo ocelové zábradlí (ze zadávací dokumentace ovšem zjistíme pouze jeho výšku a délku). Pro objektivní nacenění této položky potřebujeme znát nějakou bližší specifikaci, jak by mělo zábradlí vypadat (tvar, povrchová úprava, případné spec. požadavky, ...). Prosím o zaslání konkrétnějších podkladů.

Odpověď č. 2

Přikládáme navrhovaný typ dle obrázku, ocelová konstrukce s povrchovou úpravou komaxit, barva černá mat.

Přílohy:

Vizualizace zábradlí

....V Z.

Ing. Libor Pecháček

Vedoucí odboru investic