



- Legenda :
- Vypínač č.6 (střídavý)
 - Vypínač č.7 (křížový)
 - Tlačítko
 - B/L-WC
 - Svítilno stropní
 - Ventilátor
 - Kabelová trasa
 - Zásuvka 230V jednoduchá
 - Výška přístrojů

Autorizační razítko



PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ
s.r.o.

VYPRACOVAL Bc. Radovan Kavka ČKAIT: 1302455	ODP.PROJ.PROFESE Bc. Radovan Kavka	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Jaroslav Pavelka ČKAIT: 1302043	 <div>Elektromontáže a projekční činnost Bc. Radovan Kavka Popovice 261, 68604 elektrokavka.cz tel.: 605444060</div>		
OKRES:		OBEC:				
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ						
REKONSTRUKCE VYBRANÝCH WC NA MŠ ŽIŽKOVA 4019, KROMĚŘÍŽ SO01 Elektroinstalace				FORMAT	2 A4	
				DATUM	03/2023	
				STUPEN	DPS	
				MERITKO	1:50	
				ZAK.CISLO:		
PŮDORYS- WC 1NP				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU	
					D.1.4.2.2	

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANA: IZOLACÍ DLE ČL.A.1
PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY DLE ČL.A.2

OCHRANA PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL.411.3.2
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČL.415.2
OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI