

PŘÍLOHA 1

VZDUCHOTECHNIKA

TABULKA ZAŘÍZENÍ - BILANCE ENERGIÍ

topný výkon klimatizačních jednotek je údván při optimálních podmínkách tj. do 0oC

ZAŘÍZENÍ	POPIS	přívod	odvod	top. Výkon elektro	top. Výkon klíma	chladící výkon	příkon elektro celkový
		m3/h	m3/h	kW	kW	kW	kW
1	klimatizace kanceláří				56	56	18,1
2	Klimatizace server				3,6	4	1,13
3	odvod vzduchu soc. zařízení		660		0	0	0,25

celkový příkon elektro kW

19,48