

STANOVISKO č. 339/2022

pro stavební řízení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka

Na Honech I

5540

Investor:

Město Kroměříž

Iva Káňová

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

Název stavby - akce:

CYKLOSTEZKA KOTOJEDY A VÁŽANY S LÁVKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Místo stavby: Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu smíšené cyklostezky pro pěší a cyklisty v k.ú. Vážany u Kroměříže, která propojí místní části Kotojedy a Vážany. Cyklostezka bude umístěna kolem silnice III/367 34. Její součástí bude i lávka přes vodoteč Kotojedka a odpočinkové místo, sjezd, úprava oplocení areálu domova pro seniory, dopravní značení a přeložka stožáru veřejného osvětlení. Povrch cyklostezky bude z asfaltobetonu, povrch odpočinkového místa ze vsakovací dlažby. Cyklostezka je navržena v šířce 3,0 m, s příčným sklonem 2%, v celkové délce dvou tras 515,11 m.

V zájmovém území stavby se v okrajové části Vážan nachází vodovodní řad Lt DN100, který je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jeho vytyčení. Dále je nutno zohlednit umístění vodovodní a kanalizační přípojky k domu pro seniory. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Upozorňujeme, že v blízkosti stavby se nacházejí kanalizační stoky beton DN400 a DN500, které jsou v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s. V případě jejich možného dotčení je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále upozorňujeme, že v zájmovém území stavby se nachází i kanalizační stoka "Š" s výústním objektem, které nespádají pod správu společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (stožár VO, oplocení, dopravní značka apod.) ani trvalý dřevnatý porost. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů dle výše uvedených podmínek.



Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz
mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 25. 3. 2022

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek



