



- rozvaděč
- Vypínač řazení č.1, 10A/IP20, zapuštěná montáž
- Vypínač řazení č.6, 10A/IP20, zapuštěná montáž
- jednoduchá zásuvka 230V
- dvojitá zásuvka 230V
- 3fázový vývod
- 1fázový vývod
- pohybové čidlo
- kabelová trasa

Rozvaděč FVE:
- Střídač Solax X3-Hybrid-15.0-D (G4) WIFI + CT
- 3x Triple Power Battery 5.8 kWh: Master / Slave (LiFePO)

Značení svítidla	Typ	Název	Svítelná ztráta	Počet
A	E-line B LED400-830 EBS IPS4	1 x 1 x LED ET10, 3W, 300lm, Ra80, 48 3000K		
B	Přisazené/zábové, čtvercové LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 23W, 3000lm, Ra80, 4000K		6
C	Přisazené LED svítidlo, opalový kryt, přelaz 30mm	1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K		5
D	Přisazené/zábové, čtvercové LED svítidlo, magnetický kryt	1 x LED, 23W, 3200lm, Ra80, 4000K		5
N1	LED lineární svítidlo, AX N, přisazené, univerzální optika, 6W	1 x bod, 6W, 620lm, Ra80, 4000K		9
N2	LED lineární svítidlo, AX N, přisazené, univerzální optika, 3W	1 x bod, 3W, 300lm, Ra80, 4000K		2
N3	LED lineární svítidlo, LEDVATO 3, přisazené, univerzální optika, 1W	1 x bod, 1W, 120lm, Ra80, 4000K		1
F	LED náhlavní svítidlo, P44, 15W	15W, Ra80, 4000K		4



Tabulka místností 1.NP - NOVÉ					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nákladná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	Centrální spisovna	175,95	PVC	Omítka	Omítka
102	Odborová spisovna	69,93	PVC	Omítka	Omítka
103	Vstupní prostor	38,92	PVC	Omítka	Omítka
104	WC	3,08	PVC	Omítka	Omítka
105	Strojovna VZT	5,49	PVC	Omítka	Omítka
106	FVE	1,88	PVC	Omítka	Omítka
107	Úklidová místnost	2,97	PVC	Omítka	Omítka
108	Kancelář	11,90	PVC	Omítka	Omítka
		310,11 m²			

NÁZEV STAVBY		Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž			
INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ČÍSLO PARÉ	
Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 Kroměříž 767 01		<div><div>K-ING</div><div>projekce a dozor staveb, s.r.o.</div><div>Lesní čtvrť III/3726, 76001 Zlín info@k-ing.cz www.k-ing.cz</div></div>		<div><div></div><div>fmb systems</div><div>Moravská 758/95 Ostrava - Jih PŠČ 700 30</div></div>	
KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
Milan Zlámal	Stanislav Gajzler	Ing. Boris Kovanda			
OBJEKT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Administrativní budova					
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.4.5 Silnoproudé elektroinstalace			
D.1.4.5					
NÁZEV VÝKRESU		Půdorys 1.NP - osvětlení		ČÍSLO VÝKRESU	
OBJEKT		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	MĚŘÍTKO	DATUM	STUPEŇ
SO 01		-	1:100	březen 2023	DPS
				D.1.4.5.d	

