

ZADAVATEL:

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

V Kroměříži dne 12.2.2024

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (03) k veřejné zakázce „**VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A OPRAVA KROVU ZŠ KOMENSKÉHO KROMĚŘÍŽ**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

Dotaz č. 1

1. Souhrnná technická zpráva na str. 13 uvádí, že stávající odstraňované konstrukce nejsou kontaminovány azbestem, nicméně dle soupisu prací se demontovaná krytina skládá z azbestocementových čtverců a bude likvidována jako nebezpečný odpad. Na zákl. toho prosíme buď o upravení stávajících položek, nebo případně doplnění položek spojených s ekologickou likvidací krytiny obsahující azbest.

2. Součástí soupisu prací je provedení hřebene střechy hřebenáčem rozměru 400x120mm, nicméně je dále součástí soupisu větrací pás a další doplňky kompatibilní s velikostí hřebenáče rozměru 400x230mm. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď č. 1

1. Na střeše nejsou šablony, které by obsahovaly azbest. Není tedy nutná speciální manipulace ani zvýšený poplatek za uložení na skládku. Zadavatel poskytuje upravený rozpočet. V rozpočtu byl upraven název položky (odstraněné zmínky o azbestu) .
2. Bude použit hřebenáč určený výrobcem pro daný typ krytiny spolu odpovídajícím větracím pásem a kompatibilními doplňky. Zadavatel poskytuje upravený rozpočet. V rozpočtu byl upraven název položky (odstraněný rozměr hřebenáčů)

Přílohy:

Rozpočet



2024_02_12 ZŠ KOMENSKÉHO_oprava střechy_V.V._uzamčeno

.....
za pověřenou osobu