



- rozvaděč
- Vypínač řazení č.1, 10A/IP20, zapuštěná montáž
- Vypínač řazení č.6, 10A/IP20, zapuštěná montáž
- jednoduchá zásuvka 230V
- dvojitá zásuvka 230V
- 3fázový vývod
- 1fázový vývod
- pohybové čidlo
- kabelová trasa

Rozvaděč FVE:
- Střídač Solax X3-Hybrid-15.0-D (G4) WIFI + CT
- 3x Triple Power Battery 5.8 kWh: Master / Slave (LiFePO)

označení svítidla	Typ	Název	Svářecí zápis	Pozice
A		C-Line 8 LED400-430 E83 IP54	1 x 1 x LED ET02, 31W, 3900lm, Ra80, 48 3000K	
B	MODUS ESO3000S5K0	Přisazené/závěsné, třenové LED svítidlo, měkký světlo	1 x LED, 23W, 3000lm, Ra80, 4000K	6
C	MODUS BR5B_R0375V2	Přisazené LED svítidlo, opalový světlo, měkký světlo	1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K	5
D	MODUS ESO3000S3K0N	Přisazené/závěsné, třenové LED svítidlo, měkký světlo	1 x LED, 23W, 3000lm, Ra80, 4000K	5
N1	AXXU/3W	LED osvětlení svítidla AX N, přisazené, univerzální optika, 6W	1 x bod, 6W, 620lm, Ra80, 4000K	9
N2	AXXU/3W	LED osvětlení svítidla AX N, přisazené, univerzální optika, 3W	1 x bod, 3W, 360lm, Ra80, 4000K	2
N3	LY20U/3W	LED osvětlení svítidla LY20U N, přisazené, univerzální optika, 1W	1 x bod, 1W, 120lm, Ra80, 4000K	1

Tabulka místností 1.NP - NOVÉ					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nákladní vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	Centrální spisovna	175,95	PVC	Omítka	Omítka
102	Odborová spisovna	69,93	PVC	Omítka	Omítka
103	Vstupní prostor	38,92	PVC	Omítka	Omítka
104	WC	3,08	PVC	Omítka	Omítka
105	Strojovna VZT	5,49	PVC	Omítka	Omítka
106	FVE	1,88	PVC	Omítka	Omítka
107	Úklidová místnost	2,97	PVC	Omítka	Omítka
108	Kancelář	11,90	PVC	Omítka	Omítka
		310,11 m²			

NÁZEV STAVBY		Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž		
INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ČÍSLO PARÉ
Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 Kroměříž 767 01		<div><div>K-ING</div><div>projekce a dozor staveb, s.r.o.</div><div>Lesní čtvrť III/3726, 76001 Zlín info@k-ing.cz www.k-ing.cz</div></div>		<div><div></div><div>fmib systems</div><div>Moravská 758/95 Ostrava - Jih PSČ 700 30</div></div>
KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
Milan Zlámal	Michal Friedl	Ing. Boris Kovanda		
Revize	A			
OBJEKT				
Administrativní budova				
ČÁST DOKUMENTACE				
D.1.4.5	Silnoproudé elektroinstalace			
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU
Půdorys 1.NP - elektroinstalace, osvětlení				D.1.4.5.c
OBJEKT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	MĚŘÍTKO	DATUM	STUPEŇ
SO 01	-	1:100	02/2024	DSP