

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01**

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“)

Název zakázky: **Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu**

Interní číslo zakázky: VZMR/2024/01

Druh zadávacího řízení: dle § 27 zákona – veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VZ: veřejná zakázka na stavební práce

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název zadavatele: **Město Kroměříž**  
Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
IČO: 00287351  
DIČ: CZ00287351  
Zastoupení: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města  
Profil zadavatele: [https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html)

---

Na základě obdržených žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.**INFORMACE 1****Informace zadavatele o změně v soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr****Dotaz č. 01 ze dne 06. 03. 2024**

*V rozpočtu 02\_Příloha c 2\_ZD\_2A\_Výkaz výměr\_proloha c 1 SoD.xlsx (VV soc. zařízení 1-3 NP) žádáme o vysvětlení záporné položky č. 26 z dílu 96 (Bourání konstrukcí).*

**Odpověď na dotaz č. 1**

Jedná se o administrativní chybu. Zadavatel upravil uvedenou položku v soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a toto upravené znění je přílohou tohoto vysvětlení. Upravené znění soupisu nahrazuje původní znění a je pro zpracování nabídek závazné.

**INFORMACE 2****Informace zadavatele o specifikaci položky č. 84 - schodolezu****Dotaz č. 02 ze dne 06. 03. 2024**

*Žádáme o bližší specifikaci položky č.84 (7991) Kompletní dodávka a montáž pásového schodolezu.*

**Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel poskytuje technickou specifikaci položky č. 84 – schodolezu, která je pro zpracování nabídek závazná. Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na uvedenou položku. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než zadavatel požaduje. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

**Požadované technické parametry schodolezu – položka č. 84 výkazu výměr:**

Pásový schodolez určen k přepravě **mechanického vozíku** včetně jeho uživatele po schodišti.

Spolehlivá konstrukce, která pracuje s bezpečným napětím motoru max. 24 V

Rampy přizpůsobené nebo přizpůsobitelné různým velikostem kol invalidních vozíků.

Součástí vybavení minimálně:

- bezpečnostní pás,
- indikátor stavu baterie,
- nabíječka (220 V),
- tlačítko pro nouzové zastavení.

Vhodné pro tlakové mytí.

Deklarovaná nosnost min. 160 kg.

---

**INFORMACE 3****Informace zadavatele k prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace. Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena následovně: **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 18. 03. 2024 v 11:00 hod.**

---

**Přílohy:**

Azylový dům ASTRAS – Soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr\_upraven

V Kroměříži dne (dle data el. podpisu)

VZ.

Ing. Libor Pecháček  
Vedoucí odboru investic