

**ZADAVATEL:****Město Kroměříž**

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

V Kroměříži dne 9.4.2024

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (05) k veřejné zakázce „**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE – PLAVECKÝ BAZÉN**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“); Ev.č. ve VVZ: Z2024-010004.

**Dotaz č. 1:**V rozpočtu jsou položky **demontáže** VZT zařízení viz tabulka níže:

242	M24000001CN1	Demontáž VZT/01 v chodbě 3.07, viz pozn 11, vč D1104	soub	3,00000
243	M24000002CN2	Demontáž VZT zařízení na střeše objektu a zpětná montáž vč. revize, viz pozn 12, vč D1104, provedení , dle PD	soub	1,00000
244	M24000003CN1	Demontáž stávající jednotek VZT pro velký a malý bazén	kpl	2,00000

Nemůžeme najít, jaká VZT zařízení budou demontována. K dispozici nejsou VZT výkresy střechy a příslušného podlaží s chodbou 3.07. Žádáme o doplnění výkresů, nebo upřesnění, jaká VZT zařízení budou demontována.

**Odpověď č. 1**







- položka 242 (nyní 245 po minule zaslaném rozpočtu s úpravami) je demontáž stávajícího nefunkčních potrubí v chodbě m.č. 3.07 včetně vyvedení do fasády, (fotografie v příloze)

- položka 243 (nyní 246 po minule zaslaném rozpočtu s úpravami) je demontáž a zpětná montáž stávajících funkčních potrubí v chodbě m.č. 3.07 včetně vyvedení do fasády a nové žaluzie, (fotografie v příloze) (konkrétní vývody viz. výkres D.1.1.04 a D.1.1.18)

- položka 244 byla v minulých dotazech nahrazena jednou položkou č. 247 odkazující na samostatný rozpočet VZT, který tyto položky obsahuje. Jedná se o stávající VZT jednotky v 1.PP pro velký a malý bazén. (fotografie v příloze)

247	M24000003CN1T0	Výměna VZT jednotek pro velký a malý bazén vč. všech pomocných a souvisejících prací viz. samostatný rozpočet D.1.4.2_VZT	kpl	1,00000		0,00
-----	----------------	---	-----	---------	--	------

**Přílohy:**

-  jednotka pro malý bazén
-  jednotka pro velký bazén
-  m.č. 3.07 - a
-  m.č. 3.07 - b
-  m.č. 3.07 - d
-  venkovní vyvedení VZT - žaluzie z m.č. 3.07

.....  
za pověřenou osobu