

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL[m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	Jídlna	306,80	Vynil	Keramický obklad	Zavěšený podhled
102	Mýcí nádobí	24,25			
103	Mýcí nádobí	14,00			
104	Příprava zeleniny	18,80			
105	Úklid a sklad šatních prostředků	5,70			
106	Vana	64,75			
107	Výduh jísti	35,70			
108	Sušicí skřít	7,75			
109	Strojovna vzduchotechniky	5,44			
110	Sušicí skřít	18,80			
111	Lednice	10,50			
112	Chodba	20,55			
113	Příprava Hlsta a moučnů	20,80			
114	Příprava masa	17,80			
115	Kancelář	19,40			
116	Přijímání záloh	17,60			
117	Skřít odpadků	3,80			
118	Lednice	21,60			
119	Hrubá příprava tratorů a zeleniny	14,80			
120	Skřít ovoce a zeleniny	16,35			
121	Salna záměstnanost	16,82			
122	Sprcha záměstnanost	1,63			
123	Chodba	10,70			
124	WC muži	3,00			
125	WC ženy	2,70			
126	Chodba	45,50	Vynil	Keramický obklad	Zavěšený podhled
127	Kancelář	19,65			
128	Vstupní hala	77,75	Vynil		Zavěšený podhled
129	Předsíň dívk	3,65			
130	WC dívky	7,20			
131	Úkládová komora	1,55			
132	Předsíň chlapci	3,88			
133	WC chlapci	8,00			
134	Umývárna	25,03	Vynil	Keramický obklad	Zavěšený podhled

LEGENDA:

- A1 ELEKTRO-LUMEN HAMSA L G2 DMPP 2x3 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo 1200x300 do kazetových podhledů (1867 lm; 13,0 W; 1xLED)
- A2 ELEKTRO-LUMEN HAMSA L G2 DMPP 5x3 840 Interiérové, vestavné LED svítidlo 1200x300 do kazetových podhledů (4302 lm; 31,0 W; 1xLED)
- D ELEKTRO-LUMEN JUNO 2x2 840 Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight (2200 lm; 24,0 W; 1xLED)
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNÁČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 10A, IP20, 230V
- ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), V RÁMEČKU, V KRABICI POD OMÍTKU, IP20
- ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), V RÁMEČKU, V KRABICI POD OMÍTKU, IP44
- ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), PŘÍSAZENÁ NA OMÍTKU, IP20
- DVOUZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), VÝSUVNÁ V RÁMEČKU DO NÁBYTKU, IP20
- PODLAHOVÁ KRABICE 2x230V/16A (2P+PE), 1x RJ45, IP65
- NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ANTIPANICKÉ SW, mod. s VLASTNÍM ZDROJEM, DO PODHLEDU
- NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ÚNIKOVÉ S PKTOGRAMEM SW, mod. s VLASTNÍM ZDROJEM
- ZÁSUVKA LAN RJ45, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
- DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ KABELNÍ CY/ZŽ
- ROZVADĚČ SILNOPROUDU

POZNÁMKY:

- VYPÍNAČE UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,2m
- VZDÁLENOST OSY PŘÍSTROJŮ U DVEŘÍ JE 0,15 m OD STAVEBNÍHO OTVORU (DVEŘÍ)
- VŠECHNY SPÍNÁČE A ZÁSUVKY, UMÍSTĚNÉ VEDELE SEBE, OSADIT DO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMEČKU
- VÍCENÁSOBNÝ VODOROVNÝ RÁMEČEK UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,3m, OSA SVISLÉHO RÁMEČKU
- ELEKTROINSTALACI V SOCIÁLNÍCH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 332000-7-701
- DALŠÍ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ROZVODNÁ SOUSTAVA NN:

3/PEN ~ 400/230V 50 Hz, 3/N/PE ~ 400/230V 50 Hz, 1/N/PE ~ 230V 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

-ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

čl. 411.1 IZOLACÍ, KRYTÍ, PŘEPÁŽKAMI

-OCHRANA PŘI PORUŠĚ

čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

-DOPLŇKOVÁ OCHRANA

čl. 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNICEM

VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:


- AB5 - PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATM. VLVY

S REGULACÍ TEPLOTY (NORMÁLNÍ)

- AD2 - MOŽNOST SRÁŽENÍ KAPEK - PROSTOR ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝ

KOUPELNY DLE ČSN 33 2000-7-701.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

VYPRACOVAL:	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	HIP	 <div>Envi projekt s.r.o. Biskupská 330/2 Hb 767 01 Kroměříž projekty@envi-projekt.cz</div>	
R. HORSÁK	ING. P. HORÁK	ING. P. HORÁK	ING. JAKUB BURÝ		
MÍSTO STAVBY:	Kroměříž poro.č. st. 6499/1				
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			FORMÁT:	4xA4
STAVBA:	MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ D.1.4a ELEKTROINSTALACE			DATUM:	06/2023
				STUPEŇ:	DPS
				MĚŘÍTKO:	1:75
				ČÍSLO KOPIE:	
				ZAK.ČÍSLO:	3108-JIZ
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - silnoproudé rozvody			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4a-102