



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL(m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
102	Jídlna	306,00	Vynyl	Keramický obklad	Zavěšený podhled
103	Mýcí nádobí	24,25			
104	Příprava zeleniny	16,80			
105	Úklid a sklad čistících prostředků	5,70			
106	Vana	64,75			
107	Výdej jídel	35,70			
108	Sušič sklad	7,75			
109	Strojovna vzduchotechniky	5,44			
110	Sušič sklad	18,00			
111	Lednice	10,50			
112	Chodba	20,55			
113	Příprava Hlsta a moučnin	20,80			
114	Příprava masa	17,80			
115	Kancelář	19,40			
116	Přijem záloh	17,60			
117	Sklad odpadků	3,80			
118	Lednice	21,60			
119	Hlsta příprava brambor a zeleniny	14,80			
120	Sklad ovoce a zeleniny	16,35			
121	Salna záměstňanců	16,82			
122	Sprcha záměstňanců	1,63			
123	Chodba	10,70			
124	WC muži	3,00			
125	WC ženy	2,70			
126	Chodba	45,50	Vynyl	Keramický obklad	Zavěšený podhled
127	Kancelář	19,65			
128	Vstupní hala	77,75	Vynyl		Zavěšený podhled
129	Předsíň dívk	3,65			
130	WC dívky	7,20			
131	Úklidová komora	1,55			
132	Předsíň chlapci	3,88			
133	WC chlapci	8,00			
134	Umývárna	25,03	Vynyl	Keramický obklad	Zavěšený podhled

LEGENDA

KL	ovládací klávesnice
EXP	expander, link. modul, koncentrátor
Z	pomocný zdroj
SPR	infradetektor sběrnicový
SMV	magnetický kontakt sběrnicový
TK	rozvodná krabice s tamperem
	vedení nad podhledem/pod omítkou
	vedení na povrchu
	zásuvka SLP LAN, RJ45

ROZVODNÁ SOUSTAVA NN:
3/PEN ~ 400/230V 50 Hz, 3/N/PE ~ 400/230V 50 Hz, 1/N/PE ~ 230V 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
-ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
-OCHRANA PŘI PORUŠE
-OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
-DOPLŇKOVÁ OCHRANA
-OCHRANNÝM VÝVODNÝM CHRÁNÍČEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
- ABS - PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATM. VLIVY
- S REGULACÍ TEPLOTY (NORMÁLNÍ)
- ADZ - MOŽNOST SRÁŽENÍ KAPEK - PROSTOR ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝ
KOUPELNY DLE ČSN 33 2000-7-701.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

VYPRACOVAL:	ODP.PROJ.PROFESE	KONTOLOVAL	HIP	 <div>EnVI projekt s.r.o. Biskupská 330/20 IBr 767 01 Kroměříž projekt@envi-projekt.cz</div>	
R. HORSÁK	ING. P. HORÁK	ING. P. HORÁK	ING. JAKUB BURÝ		
MÍSTO STAVBY:	Kroměříž por.č. st. 6499/1				
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			FORMÁT:	4xA4
STAVBA:	MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ D.1.4a ELEKTROINSTALACE			DATUM:	06/2023
				STUPEŇ:	DPS
				MĚŘÍTKO:	1:75
				ČÍSLO KOPIE:	
				ZAK.ČÍSLO:	3108—JIZ
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - slaboproudé rozvody			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4a-103