

odesílatel
telefon
e-mail
datum

Ing. Vlastimil Foltýn
573 321 162
vlastimil.foltyn@mesto-kromeriz.cz
6. září 2023

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Věc: Stanovisko, KS č. 0596/23

Město Kroměříž, odbor služeb, jako účastník řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydává toto stanovisko pro územní a stavební řízení k dokumentaci stavby „**Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž**“, umístěné v katastrálním území Kroměříž na pozemku p. č. 870/22, 870/52, 870/53, 870/73, 870/77, 870/84.

Dokumentace řeší rozšíření kapacity parkování na ulici Slovenského národního povstání v Kroměříži. V rámci stavby bude provedena přeložka 7 ks stožárů VO a kabelového rozvodu vč. zemnění.

Dále bude provedena v prostoru navrhovaných ploch parkovišť provedena příprava pro nabíjecí stanice. Součástí úprav je navržena úprava šířky komunikace podél kolmých parkovacích stání na š. 4,25 m.

Jsou navrženy 3 parkovací plochy s kolmým stáním délky 4,5 m s možností převisu nad travnatou plochu 0,5 m a 2 odstavné pruhy pro OA šířky 2,0 m podél příjezdových místních komunikací mezi ulicemi ČSA a SNP. Celková navržená kapacita činí 61 parkovacích míst a 8 odstavných míst. Jsou rozděleny do 3 parkovacích ploch – parkovací plocha č. 1 – 15 stání (2x bezbariérové), parkovací plocha č. 2 – 26 stání (2x bezbariérové), parkovací plocha č. 3 – 20 stání (3x bezbariérové). Dále je doplněno dvojicí odstavných pruhů – 2x 4 OA.

Všechna 2 krajní stání jsou navržena v rozměru pro bezbariérové užívání v celkové šířce 5,8 m se společným manipulačním prostorem 1,2 m.

Plochy parkoviště jsou od travnatých ploch odděleny silničními obrubníky profilu 150/250 mm. Od asfaltových ploch komunikací jsou odděleny silniční přídlažbou z betonových přídlažbových desek 250/500/80 mm. Od travnatých ploch jsou upravované chodníky odděleny novými chodníkovými obrubníky profilu 100/250 mm. Vodící linii tvoří jednostranně zvýšený chodníkový obrubník, u vozovky jsou navrženy silniční nájezdové obrubníky profilu 150/150 mm, doplněné varovnými pásy š. 400 mm z červené SLP dlažby. V celé délce silničních obrubníků podél MK je navržena výměna stáv. přídlažby za novou betonovou 500/250/80 mm.

Plochy parkoviště jsou navrženy z drenážní dlažby a dešťové vody budou vsakovat do podloží.

Součástí stavby je přemístění 7 ks sloupů VO a výměna 1 stožáru za nový, bude provedena přeložka kabelového zemního vedení k přemísťovaným stožárům. Propojení stožárů bude provedeno zemním kabelem CYKY 4x10-J a uzemňovacím páskem 30/4. Jako světelný zdroj je navržen LED světelný zdroj (barva světla – teplá bílá).

V rámci nových parkovacích ploch je navržena příprava pro budoucí osazení nabíjecích stanic. Příprava zahrnuje uložení chráničků 2x PVC 110 ukončených v místech budoucích nabíjecích stanic. Umístění a osazení nabíjecích stanic ani DZ pro vyznačení vyhrazených míst není součástí projektu.

Členění stavby:

101 – Parkování

102 – Přeložka VO

103 – Příprava pro el. nabíjení

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nemá k PD námitky.



Lambert Hanzal
Vedoucí odboru služeb
Město Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-10-