

VÝVOD Č.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD	ROZVADĚČ RM pro MaR	ROZVADĚČ PRO SOLÁR		SPIRÁLA TUV č.1		SPIRÁLA TUV č.2			ZÁSUVKA PRO ANODU TUV1	ZÁSUVKA PRO ANODU TUV2	ZÁSUVKA V ROZVADĚČI			
Pi [kW]															
KABEL	CYKY-J 5x16	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4		CYKY-J 5x4		CYKY-J 5x4			CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5				
ČÍSLO KABELU	WL 1.1	WL 1.2	WL 1.3		WL 1.5		WL 1.7			WL 1.10	WL 1.11				
NÁZEV												SERVISNÍ ZÁS.230V			

ZÁSUVKY VÝHRADNĚ PRO ANODY

SA1.1
25A
SA1.2
25A
EXTERNÍ VYPÍNAČE U SPIRÁL

POZNÁMKA:
JAKO OCHRANU PROTI PŘEHŘÁTÍ NASTAVIT PROVOZNÍ TERMOSTAT SPIRÁLY NA 75C, ZA NÍM JE JEŠTĚ HAVARIJNÍ TERMOSTAT SPIRÁLY

DATUM	2/2024	STAVBA		INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1 76701 KROMĚŘÍŽ	A.Č. 001/2024	MERITKO N	LIST: 1
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY DZU KROMĚŘÍŽ, LUTOPECKÁ 1422 MĚŘENÍ A REGULACE					LISTŮ:
KONTROLOVAL				OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ RM1: SILOVÉ SCHÉMA 1/2	Z.Č. 02/2024/001	Č.V. D1.4-06-06	
ZMENA/DATUM							