


Vypracoval: Ing. Miroslav Chmel		HIP:		G Generální projektant:	
Kontroloval: Jakub Meca		Zodpovědný projektant:		<div> <div>Electrical</div> <div>project</div>  </div> Kúty 1723, Frýdlant 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	
Projekt	Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž				
Projektant profese	Electrical Project s.r.o.	Zákaznické číslo: 23_080			
Investor	Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace	Stupeň PD	DPS	Paré:	
Místo stavby	Páleníčkova 2851/5, 767 01 Kroměříž	Datum	04/2024		
Stavební objekt	PS 01 Elektroinstalace	Formát	A4		
Díl projektu	D.1.4 Technika prostředí staveb	Měřítko	--		
Název dokumentu	Seznam kabelů	Číslo dokumentu: 23-080-7P2-22			Revize: 0
® TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU ELECTRICAL PROJECT s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ.					

Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž							
PS 01 Elektroinstalace							ČÍSLO DOKUMENTU
D.1.4.2. Elektroinstalace, osvětlení							23-080-7P2-22
Seznam silových kabelů							
Č.	Označení kabelu	Množství (m)	Do:	Umístění:	Typ	Výrobce / Dodavatel	Stránka / řádek a sloupec
HDSS2/K - HLAVNÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ							
1.			RIS 1 - blok E	domovní blok E	AYKY 3x95+70		
2.			RIS 1 - jesle	jesle	AYKY 3x95+70		
3.		3	RE1	školka	AYKY 3x95+70		
Rozvaděč RE1 elektroměrový							
1.		1	rozdávěč RS1 - 1.NP	zadvěří	CYKYJ 5x6		
2.		12	rozdávěč RS2 - 2.NP	chodba 2.NP	CYKYJ 5x6		
3.		20	rozdávěč RKu1 - 1.NP	chodba 1.NP-kuchyně	CYKYJ 5x6		
4.		25	rozdávěč RPr1 - 1.NP	chodba 1.NP-prádelna	CYKYJ 5x6		
5.		32	rozdávěč RM1 - 1.NP	chodna 1.NP	CYKYJ 5x6		
6.		12	rozdávěč RKo - 1.NP	kotlena	CYKYJ 5x6	stávající	
7.		15	rozdávěč RV1 - 1.NP	chodna 1.NP	CYKYJ 5x4		
8.		55	rozdávěč RV2 - 1.NP	chodna 1.NP	CYKYJ 5x4		