

LEGENDA PBS:

- N01.01-III** Označení požárního úseku

— . — . — Hranice požárního úseku

△ REI 30DP1 Požadovaná požární odolnost
vodorovné konstrukce

EW 30 DP3-C Požární uzávěr omezující šíření tepla se samozavíračem

EI 30 DP3-C Požární uzávěr bránící šíření tepla se samozavíračem


REI 30 DP1 Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce

24⇒ Směr úniku (počet osob)


⑨₀₁₉ Vnitřní hadicový systém (dimenze)

 21A Přenosný hasicí přístroj práškový

⑨ Počet osob v prostoru


 Zařízení autonomní detekce a signalizace

 PÚ (prostor) vybavený nouzovým osvětlením

 Požární klapka



§



±0,000 = 189,850 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: Bp'

název projektu

Domov se zvláštním

název projektu	Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
----------------	---

stupeň

místo stavby
p.č. 5036
kat. území: Kroměříž [674834]

stavebník

generální architekt



Město Kroměříž
Velké náměstí 115/
767 01 Kroměříž



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části



Ing. Michal Netušil, Ph.D.
ČKAIT 0012242
autorizovaný inženýr pro požární
bezpečnost staveb, statiku a
dynamiku staveb

Ing. Martin Dobeš

část

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

výkre

Pūdorys 2.NP objektu SO.02

datum zhotove
10/2023

měřitko
1:100

SO/IO
SO.02

paré

datum revize

číslo revize

Číslo výkresu

6

DÍJO I ECHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. IAKÉKO I V ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVAŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO