



LEGENDA PRVKŮ

- CRJ CENTRÁLNÍ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA
- RJ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
- Ž VÝVOD PRO ŽALUZII

LEGENDA KABELŮ

- A CYKY-J 3x1,5
- B CYKY-J 5x1,5
- C SYKFY 2x2x0.8

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s I_n=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV	
název projektu Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň .	DPS Dokumentace pro provádění stavby místo stavby p.č. 503/6, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník  Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž	generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice
autorizace	projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení
část D.1.4.c	Elektroinstalace
výkres PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ŽALUZII	
datum zhotovení 10/2023	měřítka SO/IO SO.01
datum revize -	číslo revize - číslo výkresu D.1.4.c.01.12

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM, JAKÉKOLI V ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO