



- SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
NOUZOVÁ SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20
STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20
DVOJITÝ STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20
SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20
OVLÁDACÍ TLACÍTKA S OTOČNÝM STMÍVAČEM
POHYBOVÝ SPÍNAČ, ÚHEL 360°

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu **Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž**

stupeň DPS Dokumentace pro provádění stavby místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]

stavebník generální architekt



Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod
Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení

část D.1.4.c Elektroinstalace

výkres **PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ**

datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:100	SO.01	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	D.1.4.c.01.08	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO