



kompatní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem
a pojistkovou skříní

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s I_n=30mA a doplňkovým pospojením

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník		generální architekt			
 <div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>		 <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>			
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část	IO.02 ELEKTRO PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ VEDENÍ IO.08 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VO				
výkres ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE					
datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:200	SO/IO IO.02, IO.08		paré	
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu IO.02,08.03			