



- Svody jsou tvořeny vysokonapěťovým izolovaným vodičem 8mm +
- svorka zkušební ZS
  - označovací štítek plastový
  - držák do zdiva DUŽ, rozteč držáků 0,75m,
  - ochranný úhelník OU

změna výškové úrovně jímacího vodiče

- ZATŘÍDĚNÍ LPS - III. TŘÍDA  
VALIVÁ KOULE r=45m  
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s=0,406m  
JT30 - strojený jímač, v=3m, včetně podpěry, uchycení, zatížení  
JT20 - strojený jímač, v=2m, včetně podpěry, uchycení, zatížení  
JT10 - strojený jímač, v=1m, včetně podpěry, uchycení, zatížení  
ZS - zkušební svorka  
SK - svorka křížová  
SS - svorka spojovací  
SP - svorka spojovací  
PV21 - podpěra vedení na ploché střechy  
SR03 - svorka pásek - drát  
SR01 - svorka pásek - pásek

Vnější systém ochrany před bleskem proveden podle ČSN EN 62305,ed:2.

Uzemnění provedeno podle ČSN 33 2000-5-54.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]			
stavebník	generální architekt				
 <b>Město Kroměříž</b> Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		<b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace	projektant části <b>Jiří Škop</b> Duhová 269 547 01 Náchod		projektant části <b>Jiří Škop</b> Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část		Elektroinstalace			
D.1.4.c		ZÁKLADY-ZEMNÍCI SOUSTAVA			
výkres					
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023	1:100	SO.02			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.c.02.19			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO