








LEGENDA PRVKŮ

-  CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
-  ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
-  ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
-  VÝVOD PRO ŽALUZII

LEGENDA KABELŮ

-  CYKY-J 3x1,5
-  CYKY-J 5x1,5
-  SYKFY 2x2x0.8

Silnoprůdé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napětová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napětová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV							
název projektu						Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž					
stupeň			DPS Dokumentace pro provádění stavby			místo stavby			p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník						generální architekt					
<div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>						<div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>					
autorizace						projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení					
část						Elektroinstalace					
výkres						PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ŽALUZII					
datum zhotovení 10/2023			měřítko			SO/IO SO.02			paré		
datum revize -			číslo revize -			číslo výkresu D.1.4.c.02.12					

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO