



Napěťová soustava: 3/PE 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
 Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  
 - základní : krytím, izolací, polohou  
 - při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
 V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-  
 ochrana zvýšená proudovým chráničem s I<sub>n</sub>=30mA a doplňkovým pospojním

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souf. systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		<h1 style="text-align: center;">Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž</h1>			
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník		generální architekt			
 <b>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</b>  <b>Město Kroměříž</b> <b>Velké náměstí 115/1</b> <b>767 01 Kroměříž</b>		  <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jeníkovic 111 503 46 Jeníkovic			
autorizace		projektant části <b>Jiří Škop</b> Duhová 269 547 01 Náchod  <b>Jiří Škop</b> Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část		D.1.4.c			
		Elektroinstalace			
výkres		<h2 style="text-align: center;">PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJECÍCH ROZVODŮ NN</h2>			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023		SO.02			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.c.02.11			