



| Tabulka místností 3.NP | | |
|------------------------|----------------------|-------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
| B.3.01 | SCHODIŠTĚ | 33,15 |
| B.3.02 | SKLAD Č. PRÁDLA | 4,04 |
| B.3.03 | CHODBA | 26,61 |
| B.3.04 | KOUPELNA | 19,39 |
| B.3.05 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,14 |
| B.3.06 | TERAPIE | 27,81 |
| B.3.07 | CHODBA ZAMĚSTNANCI | 9,53 |
| B.3.08 | KANCELÁŘ | 8,96 |
| B.3.09 | SKLAD INKONTINENCE 2 | 11,56 |
| B.3.10 | WC ZAMĚSTNANCI | 3,79 |
| B.3.11 | SKLAD INKONTINENCE 1 | 13,48 |
| B.3.12 | SKLAD | 12,13 |
| B.3.13 | VÝDEJNA | 12,68 |
| B.3.14 | SKLAD | 8,26 |
| B.3.15 | MYTÍ MÍS | 5,59 |
| B.3.16 | SKLAD ZDR ODPAD | 4,03 |
| B.3.17 | OŠETŘOVNA | 26,29 |
| B.3.18 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,39 |

- SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL

NOUZOVÁ SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20

DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20

SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20

OVLÁDACÍ TLACÍTKA S OTOČNÝM STMÍVAČEM

POHYBOVÝ SPÍNAČ, ÚHEL 360°

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| název projektu | | | | Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž | | | |
| stupeň | | DPS Dokumentace pro provádění stavby | | místo stavby | | p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834] | |
| stavebník | | | | generální architekt | | | |
| <div><div></div><div><div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div><div><div>Město Kroměříž</div><div>Velké náměstí 115/1</div><div>767 01 Kroměříž</div></div></div></div> | | | | <div><div></div><div><div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.</div><div>Jeníkovice 111</div><div>503 46 Jeníkovice</div></div></div> | | | |
| autorizace | | | | projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení | | | |
| část | | | | | | | |
| D.1.4.c | | | | Elektroinstalace | | | |
| výkres | | | | | | | |
| PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ | | | | | | | |
| datum zhotovení | | měřítko | | SO/IO | | paré | |
| 10/2023 | | 1:100 | | SO.02 | | | |
| datum revize | | číslo revize | | číslo výkresu | | | |
| - | | - | | D.1.4.c.02.08 | | | |

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO