



Legenda prvků

- SSV IP, Systémový server VoIP
- VS IP, Volací šňůra IP
- ZVST IP, Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP (KU68)
- SIJ IP, Signalizační jednotka IP (KU68)
- N350 IP, Napáječ 350W 24V (KU68+KU68)
- SM IP, Switch modul (RJ45) IP (KT250) 2 + 6 PoE
- TANV IP, Táhlo nouzového volání IP (KU68)
- TTNV IP, Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP (KU68)
- SV IP, Svítidlo IP (KU68)
- TPS IP, Terminál personálu signalizační IP (KU68)
- SW8 IP, Switch 8 portů 100Mb/s

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ

- A - FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH) - ethernet
- B - CHKE-R 2x2,5 mm² - napájení
- C - UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) - simple bus
- - TRUBKA HFX d = 25mm

● - Krabice KU 68

Tabulka místností 3.NP

| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
|--------|----------------------|-------------|
| B.3.01 | SCHODIŠTĚ | 33,15 |
| B.3.02 | SKLAD Č. PRÁDLA | 4,04 |
| B.3.03 | CHODBA | 26,61 |
| B.3.04 | KOUPELNA | 19,39 |
| B.3.05 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,14 |
| B.3.06 | TERAPIE | 27,81 |
| B.3.07 | CHODBA ZAMĚSTNANCI | 9,53 |
| B.3.08 | KANCELÁŘ | 8,96 |
| B.3.09 | SKLAD INKONTINENCE 2 | 11,56 |
| B.3.10 | WC ZAMĚSTNANCI | 3,79 |
| B.3.11 | SKLAD INKONTINENCE 1 | 13,48 |
| B.3.12 | SKLAD | 12,13 |
| B.3.13 | VÝDEJNA | 12,68 |
| B.3.14 | SKLAD | 8,26 |
| B.3.15 | MYTÍ MÍS | 5,59 |
| B.3.16 | SKLAD ZDR ODPAD | 4,03 |
| B.3.17 | OŠETŘOVNA | 26,29 |
| B.3.18 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,39 |

Rozvody slaboproudů provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.
Datové rozvody provedeny kabely UTP, FTP, cat.6
Veškeré kabelové rozvody slaboproudů budou uloženy v trubkách toy.

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

| | | | |
|--|--|---|--|
| název projektu | | Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž | |
| stupeň | DPS Dokumentace pro provádění stavby | místo stavby | p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834] |
| stavebník | generální architekt | |  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice |
|  Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | | | |
| autorizace | projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení | | |
| část | D.1.4.e | | |
| výkres | | Slaboproud | |
| PŮDORYS 3.N.P.- SYSTÉM SESTRA-PACIENT | | | |
| datum zhotovení | měřítko | SO/IO | paré |
| 10/2023 | 1:100 | SO.02 | |
| datum revize | číslo revize | číslo výkresu | |
| - | - | D.1.4.e.02.07 | |

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO