

- svorka zkušební ZS
- označovací štítek plastový
- držák do zdiva DUZ, rozteč držáků 0,75m,
- ochranný úhelník OU



**VALIVÁ KOULE  $r=45\text{m}$**

**JT30 - strojený jímač, v=3m, včetně podpěry, uchycení, zatížení**



**JT10 - strojený jimač, v=1m, včetně podpěry, uchycení, zatížení**

**SK - svorka křížová**

**SP - svorka spojovací**

SR03 - svorka pásek - drát  
SR01 - svorka pásek - pásek



±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souf.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		<h1 style="text-align: center;">Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž</h1>			
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby	p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník	 <b>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</b>  <b>Město Kroměříž</b> <b>Velké náměstí 115/1</b> <b>767 01 Kroměříž</b>	  <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jenikovice 111 503 46 Jenikovice			
autorizace	projektant části <b>Jiří Škop</b> Duhová 269 547 01 Náchod  <b>Jiří Škop</b> Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení				
část	<b>D.1.4.c</b> <span style="float: right;"><b>Elektroinstalace</b></span>				
výkres	<b>STŘECHA-JÍMACÍ SOUSTAVA</b>				
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023	1:100	SO.02			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	<b>D.1.4.c.02.20</b>			

DILO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO