



Legenda prvků

- SSV IP, Systémový server VoIP
- VS-IP
- ZVST IP, Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP (KU68)
- SIJ IP, Signalizační jednotka IP (KU68)
- N350 IP, Napáječ 350W 24V (KU68+KU68)
- SM IP, Switch modul (RJ45) IP (KT250) 2 + 6 PoE
- TANV IP, Táhlo nouzového volání IP (KU68)
- TTNV IP, Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP (KU68)
- IP SV
- TPS IP, Terminál personálu signalizační IP (KU68)
- SW8

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ

- A - FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH) - ethernet
- B - CHKE-R 2x2,5 mm² - napájení
- C - UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH) - simple bus
- - TRUBKA HFX d = 25mm
- - Krabice KU 68

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
|----------|-----------------|------------------|
| B.P10.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,85 |
| B.P10.02 | POKOJ | 23,46 |
| B.P10.03 | KOUPELNA | 5,78 |
| | | 34,09 m² |
| B.P6.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,89 |
| B.P6.02 | POKOJ | 16,63 |
| B.P6.03 | KOUPELNA | 5,74 |
| | | 27,26 m² |
| B.P7.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,85 |
| B.P7.02 | POKOJ | 16,56 |
| B.P7.03 | KOUPELNA | 5,78 |
| | | 27,19 m² |
| B.P8.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,89 |
| B.P8.02 | POKOJ | 16,74 |
| B.P8.03 | KOUPELNA | 5,74 |
| | | 27,38 m² |
| B.P9.01 | ZÁDVEŘÍ | 4,88 |
| B.P9.02 | POKOJ | 16,77 |
| B.P9.03 | KOUPELNA | 5,74 |
| | | 27,39 m² |
| B.2.01 | SCHODIŠTĚ | 30,42 |
| B.2.02 | OBÝVACÍ POKOJ | 56,65 |
| B.2.03 | SCHODIŠTĚ | 7,56 |
| | | 94,63 m² |
| | | 237,93 m² |

Rozvody slaboproudů provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.
Datové rozvody provedeny kabely UTP, FTP, cat.6
Veškeré kabelové rozvody slaboproudů budou uloženy v trubkách toy.

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| název projektu | | | | Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž | | | |
| stupeň | | DPS Dokumentace pro provádění stavby | | místo stavby | | p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834] | |
| stavebník | | | | generální architekt | | | |
| <div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div> | | | | <div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div> | | | |
| autorizace | | | | projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení | | | |
| část | | | | | | | |
| D.1.4.e | | | | Slaboproud | | | |
| výkres | | | | | | | |
| PŮDORYS 2.N.P.-SYSTÉM SESTRA-PACIENT | | | | | | | |
| datum zhotovení 10/2023 | | měřítko 1:100 | | SO/IO SO.02 | | paré | |
| datum revize - | | číslo revize - | | číslo výkresu D.1.4.e.02.05 | | | |