



Svody jsou tvořeny vysokonapěťovým izolovaným vodičem 8mm +

- svorka zkušební ZS
- označovací štítek plastový
- držák do zdiva DUZ, rozteč držáků 0,75m,
- ochranný úhelník OU

změna výškové úrovně jímacího vodiče

ZATŘÍDĚNÍ LPS - III. TŘÍDA

VALIVÁ KOULE r=45m

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST s=0,437m

JT30 - strojený jímač, v=3m, včetně podpěry, uchycení, zatížení

JT20 - strojený jímač, v=2m, včetně podpěry, uchycení, zatížení

JT10 - strojený jímač, v=1m, včetně podpěry, uchycení, zatížení

ZS - zkušební svorka

SK - svorka křížová

SS - svorka spojovací

SP - svorka spojovací

PV21 - podpěra vedení na ploché střechy

SR03 - svorka pásek - drát

SR01 - svorka pásek - pásek

Vnější systém ochrany před bleskem proveden podle ČSN EN 62305,ed:2.

Uzemnění provedeno podle ČSN 33 2000-5-54.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník		generální architekt			
 <div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>		 <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>			
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část D.1.4.c Elektroinstalace					
výkres STŘECHA-JÍMACÍ SOUSTAVA					
datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:100	SO/IO SO.03	paré		
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu D.1.4.c.03.19			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO