

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“)

Název zakázky: **Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž**

Interní číslo zakázky: VZMR/2024/14

Druh zadávacího řízení: dle § 27 zákona – veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VZ: veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: **Město Kroměříž**
Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 00287351
DIČ: CZ00287351
Zastoupení: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
Profil zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1**Dotaz č. 01**

„žádáme tímto o vyjasnění níže uvedeného.

- 1) ve výkrese 23-080-7P2-17 rozvaděč RS1 jsou uvedeny jističochrániče pro osvětlení typ AC, ve specifikaci materiálu 23-080-7P2-23 jsou uvedeny chrániče typ A-G.
 - které požadovány (výrazný rozdíl v ceně)?
- 2) ve specifikaci 23-080-7P2-23 oprava jsou uvedeny jiné výměry u kabelů CYKY 3x1,5 / 3x2,5 / 5x4 / 5x6 než v 01_rozpočet MŠ Kroměříž.
 - jaké výměry jsou správně?“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel upravil část projektové dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) – dokument s označením 23-080-7P2-23, v části „elektro“ Upravené znění uvedeného dokumentu nahrazuje původní znění a je pro zpracování nabídek závazné.

Přílohy:

dokument s označením 23-080-7P2-23_upraven

V Kroměříži dne (dle data el. podpisu)
Bc. Mária Kováčiková,
referentka oddělení veřejných zakázek