



1) NEDLOUHO SOUČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!  
 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTU PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) VE SMYSLU  
 VYHL.499/2000Sb.  
 3) JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY I PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!  
 4) DOKUMENTACE, KTERÁ JE OŘAZENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S  
 JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE PŘÍ-  
 TISNĚT PRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

1) VODOROVNÉ ROZVODY V PODLEDU PROVEDENÝ V POVRCHOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMECH (STAHOVACÍ PÁSEK S HMOZDINKOU).  
2) SVISLÉ ROZVODY PROVEDENÝ ZASEKÁNÍM POD OMÍTKOU.  
3) VEŠKERÉ REKONSTRUOVANÉ OBVODY OSVĚTLENÍ NAPONI NA STÁVAJÍCÍ OBVODY.  
4) STÁVAJÍCÍ SPÍNAČE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI SPÍNAČI.

- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

- ✓ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ✓ PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ✓ PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ✓ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, ZÁKLADNÍ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
 AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRAŇENÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
 VNĚJŠÍ VLIVY - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
 PÁSMO A ZÓNY DLE ČSN 332000-7.701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	YYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:
VYPRACOVAL Karel Cais		ODP.PROJ.PROFESE	KONTRLOVAL Ing. Radek Tesal	ODP PROJ STAVBY	EV.Č OTISKU AUT. RAŽKA: 1549/24
 <div style="float: right; font-size: small;">             Kojetnická 388I, Kroměříž              663 717908, 57333096  <a href="mailto:projekce@teva-km.cz">projekce@teva-km.cz</a>  <a href="http://www.teva-km.cz">www.teva-km.cz</a> </div>					
KRAJ: Zlínský	OBEC: Kroměříž		projekce@teva-km.cz		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			tsk@teva-km.cz		
ZŠ Zachar - úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech					PARE:
D.1. Dokumentace stavebních a inženýrských objektů D.1.4b Elektroinstalace					FORMAT 8 A4
					DATUM 30.01.2024
					DPS
					MERITOK 1:75
Púdorys 3.NP					ZAK.CÍSLO: 1549/24
ARCHIVNÍ ČÍSLO					C.VYKRESU <b>D.1.4b 107</b>

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRICSCAD v10PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FRAM; JEJÍM VLASTNÍKEM, S.J.A.®  
ROZVINUTOU/Í NEBO SDELOVÁNÍ JHO OBSAHU TŘETÍM OSOBAM BEZ  
VÝSUVNÉHO SPÍHU SI ZAKONČENÉ A ITROU JE PŘESNĚ ZAKLÁDNO