

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název zakázky: **ZŠ Zachar – Úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech**
Interní číslo zakázky: VZMR/202415

Druh zadávacího řízení: dle § 27 zákona – veřejná zakázka malého rozsahu

Druh VZ: veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: **Město Kroměříž**
Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 002 87 351
DIČ: CZ00287351
Zastoupení: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
Profil zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

1) nesouhlasí technická zpráva s položkovým rozpočtem u kazetových podhledů rozměr kazet (120x120,60x60 atd...) Nenosené vodorovné konstrukce bez požadavků na požární odolnost: V chodbách 3. NP bude stávající podhled z kovových lamel odstraněn včetně systémových nosných prvků. Nový podhled bude proveden kazetový z dílců formátu 600/1200 mm. Je požadován akustický širokopásmový pohltivý podhled v souladu s požadavkem vyhl.410/2005Sb., §4b, který požaduje naplnit příslušný normový požadavek ČSN730527. Typ podhledu: akustický minerální podhled pohltivý, deska jádro z kamenné vlny, povrchová vrstva ze skelného vlákna, barva bílá, 1200 x 600 x 15 mm, hrana A, zvuková pohltivost $\alpha_w = 0,95$, reakce na oheň třídy A1. Typ závěsného systému: závěsný systém z lakované oceli, T24-bílá, 600 x600 mm, včetně závěsů S3 l=150 mm. Aplikace s A hranou.

2) nesouhlasí počet vyměňovaných vpustí na střeše (výkaz - výkres??)

Odpověď na dotaz č. 1

1)
Jsou navrženy kazety formátu 600/1200 mm a k tomu příslušný systémový rošt 600/1200 mm. Formáty 600/600 mm ani 1200/1200 mm nejsou navrhovány.

Správné znění položky č. 74:

74	767576201/R	Dodávka -podhled minerální akustický rastr 1200/600 mm - tl. 15 mm- bílý hrana A, $\alpha_w=0,9$, tl. 15 mm
----	-------------	--

2)
Počet vpustí podtlakového systému na střeše učebnového bloku – 12 ks (viz výkres D.1.1-103 a D.1.4a-104 a položka č. 20)

Počet vpustí gravitačních – 1 ks (viz výkres D.1.4a-102 a položka č. 38)

Počet odstraňovaných vpustí – 13 ks (viz položka 35)

Rozpor mezi výkresy a výkazem nenacházíme.

Zadavatel **upravil** soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a toto **upravené znění je přílohou tohoto vysvětlení. Upravené znění soupisu nahrazuje původní znění a je pro zpracování nabídek závazné.**

Informace zadavatele **k prodloužení lhůty** pro podání nabídek

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace. Z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 pracovní den. **Lhůta pro podání nabídek** je tak nově stanovena následovně:

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **04. 06. 2024 v 10:00 hod.**

Přílohy:

Soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr (02_Položkový rozpočet_upravený)

V Kroměříži dne (dle data el. podpisu)