

Braunerova

U Zámečku

VENKOVNÍ VSTUPNÍ JEDNOTKA INTERKOMU

OPTICKÝ KABEL MEZ BUDOVAMI C - A - B
KABEL BUDE SLOŽEN K KABELOVÉ OCHRANĚ VE VÝKOPU

OPTICKÝ KABEL MEZ BUDOVAMI C - A - B
KABEL BUDE SLOŽEN K KABELOVÉ OCHRANĚ VE VÝKOPU

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu <div>Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž</div>					
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby		místo stavby <div>p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]</div>	
stavebník		generální architekt			
<div><div></div><div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div></div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>		<div><div></div><div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div></div>			
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod			
část		Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část IO.01 VENKOVNÍ VEDENÍ SLABOPROUDU					
výkres SITUACE					
datum zhotovení 10/2023		měřítko 1:200		SO/IO IO.01	
datum revize -		číslo revize -		číslo výkresu IO.01.02	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO